



Gmina DĄBROWA

49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, tel./fax /077/ 464-10-10
<http://www.gminadabrowa.pl>, e-mail: ug@gminadabrowa.pl
NIP: 991-04-58-640, REGON 531 413 047

Dąbrowa, dn. 19 lutego 2021 r.

IR.7271.2.2021

Do wiadomości

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Przebudowa drogi gminnej nr 109215 O ul. Wiejskiej w miejscowości Karczów (dz. nr 98, 670, 104, 141/6 obręb Karczów)”

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:


1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie wpustów deszczowych betonowych z osadników o śr. 50cm w miejsce projektowanych studzienek teleskopowych?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

2. W ramach budowy kanałów technologicznych projektant przewidział jedną z rur HDPE fi 40 z wiązką mikrorur. Proszę określić rodzaj i ilość mikrorur.

Odp.: Odpowiedź na to pytanie znajduje się w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Branży Teletechnicznej punkt 2. Materiały.


Katarzyna Gołębiewska - Jarek


Katarzyna Gołębiewska - Jarek