

Starogard Gdański, dnia 07.11.2023 r.

RZP.271.26.2023

Zmiana treści SWZ nr 2

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Budowa zadaszzenia targowiska miejskiego

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

1) Rozdział XIII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 13 grudnia 2023 r.

2) Rozdział XXIV ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: www.platformazakupowa.pl/starogard_gdanski do dnia 14 listopada 2023 r. do godziny 10:00.

3) Rozdział XXIV ust. 2 SWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 listopada 2023 r. o godzinie 10:05.

4) Rozdział XIV ust. 6 SWZ otrzymuje brzmienie:

6. Wszystkie montowane rolety (za wyjątkiem rolet bocznych – otwierane ręcznie) mają być otwierane automatycznie oraz mają mieć możliwość automatycznego lub ręcznego odblokowania i ręcznego otwierania. **Do wyceny nie należy wliczać zakupu, dostawy i montażu rolet pełnych typu 1, 2 i 3 (wewnętrznych).**

Do wyceny należy przyjąć wszystkie rolety zewnętrzne (ażurowe i pełne) i boczne. W tym roleta pełna typu 1 – 6 szt., typu 2 – 3 szt. i typu 3 – 4 szt.

Całą konstrukcję należy wykonać tak, aby w przyszłości można było rolety wewnętrzne bez problemów zamontować. Ponadto pomimo braku montażu w/w rolet należy przygotować instalację elektryczną w celu ich późniejszego zasilania.

Należy przyjąć klasę korozyjności na poziomie:

- wszystkie rolety zewnętrzne oraz wewnętrzne w bezpośrednim sąsiedztwie wejść – klasa C3;
- rolety wewnętrzne – klasa C2.

Zewnętrzne rolety powinny mieć klasę odporności antywłamaniowej min. RC2.