

Witam.

Na rysunku inwentaryzacji I7 starej szkoły widnieją zapisy jakoby mówiące o wysokościach poszczególnych pomieszczeń oznaczone jako np. Hp=2,78 m. Na rysunkach projektowanych elementów, wysokości tej już nie ma.

Czy oznacza to, iż do demontażu powinny zostać przyjęte sufity na poddaszu?

Brak rozbiórek sufitu, uniemożliwia bezpieczny montaż ocieplenia międzykrokwiowego.

Proszę również o odpowiedź na jaką wysokość zostały wykonane ściany w pomieszczeniach na poddaszu starej szkoły.

Rogowo dn. 7 czerwca 2021r.

GMINA ROGOWO

ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo
NIP 562-17-11-384, Reg. 092351216
tel. 52 30 24 185

RIDiGP. 271.1.3.2021.ZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Gościeszynie”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn.zm.) oraz zapytaniem z dnia 1 czerwca 2021r. o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącym postępowania przetargowego pn. „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Gościeszynie” wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1

Na rysunku inwentaryzacji I7 starej szkoły widnieją zapisy jakoby mówiące o wysokościach poszczególnych pomieszczeń oznaczone jako np. Hp=2,78 m. Na rysunkach projektowanych elementów, wysokości tej już nie ma.

Czy oznacza to, iż do demontażu powinny zostać przyjęte sufity na poddaszu?

Brak rozbiórek sufitu, uniemożliwia bezpieczny montaż ocieplenia międzykrokwiowego.

Proszę również o odpowiedź na jaką wysokość zostały wykonane ściany w pomieszczeniach na poddaszu starej szkoły.

Odpowiedź 1

Zamawiający wyjaśnia, że w pomieszczeniach użytkowych na poddaszu starej szkoły należy rozebrać sufity, wykonać docieplenia i odtworzyć sufity. Natomiast w pomieszczeniach nieużytkowych brak sufitów (nie ma rozbiórek). Wysokość ścian na poddaszu starej szkoły to około 300cm.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 286 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn.zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert w ww. postępowaniu z dnia 7 czerwca 2021r. **do dnia 11 czerwca 2021r. do godz. 10:00.**

JW

WÓJT

Tomáš Michalczak