

Olkusz, 06.10.2021 r.

### Informacja dotycząca wniosku o wyjaśnienie treści SWZ

dotyczy postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: **„Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1069K z drogą gminną - ul. Nową w km 3+690 w miejscowości Bukowno - Powiat Olkuski”**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na zażycie do treści SWZ :

#### **Pytanie:**

Proszę o zamieszczenie rysunku, bądź specyfikacji dotyczącej rodzaju wiat do zamontowania przez Wykonawcę w ramach zadania „Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1069K z drogą gminną - ul. Nową w km 3+690 w miejscowości Bukowno - Powiat Olkuski”.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że do oferty należy przyjąć wiaty wykonane w wersji z zamkniętych profili stalowych o przekroju kwadratu i prostokąta, konstrukcji ocynkowanej ogniowo i lakierowanej proszkowo. Dach powinien być wykonany z poliwęglanu komorowego przyciemnianego, a ściany ze szkła hartowanego o grubości 9 mm. Ponadto siedzisko i oparcie powinno być wykonane z plastiku, a wiata wyposażona w kosz na śmieci mocowany do konstrukcji wiaty lub wolnostojący oraz ramkę na rozkład jazdy.

Zdjęcie poglądowe:



PRZEWODNICZĄCY  
*Karol*  
KOMISJI PRZETARGOWEJ

SEKRETARZ  
Powiatu Olkuskiego  
*Marcin*  
Marcin Wójcik