



”MIEJSKA SPÓŁKA SKO - EKO SP. Z O.O.”

ul. Olszyna 10 , 43 - 430 Skoczów
Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000347303
Kapitał Zakładowy 42.144.000 zł REGON 241438066 NIP 5482607239

T1.252.5.2023

Skoczów, dnia 26.04.2023r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, w przedmiocie **„Dostawa wraz z uruchomieniem jednostopniowej dmuchawy promieniowej dla bioreaktora w Miejskiej Oczyszczalni ścieków w Skoczowie”**.

W oparciu o zapisy ust. 3 i ust. 4 rozdziału VIII specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu jak w tytule, w nawiązaniu do art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „Pzp” w związku z zapytaniami do treści specyfikacji warunków zamówienia, poniżej Zamawiający przekazuje treść pytania Wykonawcy oraz odpowiedź na nie:

Pytanie 1

W związku z ogłoszonym postępowaniem zakupowym zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego materiału z którego wykonany jest wirnik dmuchawy jak stal 1.4542 lub równoważna. Oferowane przez nas dmuchawy posiadają wirniki wykonane z lekkich stopów aluminium, których powierzchnia zabezpieczona jest przed utlenianiem przez anodowanie. Wytworzona w ten sposób warstwa tlenków na powierzchni wirnika daje bardzo dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie oraz utlenianie. Lekki stop zapewnia małą bezwładność wirującego układu co polepsza parametry pracy dmuchawy i gwarantuje precyzyjniejszą i szybszą regulację obrotów.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający nie wraża zgody na zastosowanie innego materiału na wykonanie wirnika dmuchawy niż wskazany w SWZ.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Anna Kubatkovska

ING Bank Śląski 51 1050 1083 1000 0090 3017 7498

tel. 33 479 94 70
fax. 33 479 94 78

www.sko-eko.skoczow.pl
e-mail: biuro@sko-eko.skoczow.pl