

Nr pola	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr obwodu	-			RG.01	RG.02	RG.03	RG.04	RG.05	RG.06
Opis obwodu	Zasilanie z Rozdzielni RG	Kontrola napięcia	Ochrona przedlwprzepięciowa	Tablica TP1	Tablica TP2	Tablica TM	Tablica TK	Centrala alarmowa	Sala gimnastyczna
Moc [kW]	-			-	-	-	-	-	-
Typ kabla / przewodu	YDY 5x6			YDY 5x6 mm²	YDY 5x6 mm²	YDY 5x10 mm²	YDY 5x6 mm²	YDY 3x2,5 mm²	Isniejący

PROJEKTOWANY UKŁAD
INSTALACJI 0,4 kV - TN-S

DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
- SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
(ZGODNIE Z PN-HD 60364-4-41 2009)

Obiekt	Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w m. Lejkowo, gm. Malechowo		
Adres inwestycji	MALECHOWO 65B, MALECHOWO 76-142, działka nr 557/3, 557/4 obręb Malechowo		
Inwestor	GMINA MALECHOWO MALECHOWO 22A, 76-142 MALECHOWO		
Schemat rozdzielnicy RG		Skala	-
Opracował	mgr inż. Adam Kabziński	Data	06.2021
Projektant	tech. Antoni Gałbogi nr upr. 80/67	Rys.	E-7