



GMINA ROGOŹNO

64-610 Rogoźno, ul. Nowa 2

tel. (0-67) 26-84-400, 785-009-402, fax (0-67) 26-18-075

NIP: 6060066997, REG: 570791425

www.rogozno.pl

um@rogozno.pl

Rogoźno, dnia 19.07.2024 r.

Nr sprawy: ZP.3.2024

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy: pytania do zapytania ofertowego w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto „*Budowa placu zabaw i budowa boiska do siatkówki w Sołectwie Kaziopole sposobem na aktywne spędzenie czasu na świeżym powietrzu*”. Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „*Wielkopolska Odnowa Wsi 2024*”

Z uwagi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego dnia 18.07.2024 r., Zamawiający udziela odpowiedzi o następującej treści:

Pytanie nr 1:

Proszę o informacje ile zestawów do koszykówki przyjąć do wyceny. Przyjmując, że jeden zestaw to jeden słup proszę dodatkowo o informacje jaką tablicę należy przyjąć do wyceny, standardowe wymiary to 90x120 lub 105x180.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Do wyceny należy przyjąć 1 zestaw. Tablica prostokątna o wymiarach 105x180 cm.

Pytanie nr 2:

Proszę o informacje jak należy rozumieć wymiary zestawu do siatkówki dł, 270 cm dł x 270 cm wysokość oraz czy słupy mają być stalowe czy aluminiowe.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

W zapytaniu ofertowym Zamawiający omyłkowo wskazał błędne wymiary zestawu do siatkówki. Zamawiający zmienia minimalne wymiary zestawu do siatkówki tj. szerokość 1000 cm, wysokość 280 cm. Słupy zgodnie z zapytaniem ofertowym stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie.

Pytanie nr 3:

Proszę o informacje czy przy elemencie: bramka piłkarska przenośna 1 komplet chodzi o jeden komplet- bramka i siatka- czy o dwie bramki, dodatkowo proszę o wyjaśnienie czy bramki mogą być wykonane z aluminium, gdyż takie najczęściej są wykonywane jako przenośne.

Odpowiedź nr 3:

Do wyceny należy przyjąć 2 zestawy tj. dwie bramki z siatką. Zamawiający dopuszcza bramki wykonane z aluminium.

Pytanie nr 4:

Proszę o potwierdzenie, że siatki do koszykówki mają być wykonane ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, że siatka do zestawu do gry w koszykówkę wykonana ma być ze stali nierdzewnej.

Zamawiający informuje, że zmienia minimalne wymiary ławki z oparciem tj. szerokość 60 cm, wysokość 75 cm, długość 200 cm

ZASTĘPCA BURMISTRZA²

Maciej Gracz