

## Szczegółowa Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego następujących elementów:

- 1) Szafa RACK (38U) lub równoważny - szt. 1
- 2) Szafa RACK (24U) lub równoważny - szt. 1

I Parametry techniczne:

### Wykaz elementów szafy RACK (38U):

Lp.	Ilość	Nazwa części, podzespołu	Numer katalogowy (lub równoważny)
1	1	VARISTAR EMC SL 1800H 800W 800D 7035	20130016-C
2	1	Rama SL 1800H 800W 800D RAL 7035	20130-016/20
3	1	Zestaw uszczelek EMC	23130-065/05
4	2	Panel boczny 1800H 800D EMC RAL 7035	22130-028/05
5	1	Drzwi 1800H 800W EMC RAL 7035	22130-173/05
6	1	Panel tylny skrócony 1100H 800W HF RAL 7035	22130-077
7	1	Plaska płytką zaślepiająca EMC stal nierdzewna 700H 800W (niemalowana)	22130579A1001
8	2	19" Szyny 38U AlZn	23130-034/05
9	2	Reduktor szerokości szafy	23130-091/05
10	2	Wsporniki 3-ROW 800D	23130-082/05
11	1	Dach wentylatorowy 800W 800D EMC, 230VC RAL 7035 z 3 wentylatorami	2313039805
12	1	Płyta podłogowa perforowane EMC 800W 800D RAL 7035	23130-403/20
13	1kpl	Kółka zintegrowane ze stopkami obciążenie do 400KG W skład 1 kpl. wchodzi, 2 kółka z hamulcem, 2 kółka bez hamulca, średnica kółka $\varnothing$ 85mm	23130-078/05
14	2	Wkładka do zamka drzwi EMKA 333 (1 para kluczy)	25127-995/05
15	4	Oczka transportowe M12 do dachu a wentylatorami	2313009005
16	1	Termostat do wentylatorów IEC P&Play	201875005
17	6	Uziemienie do półki teleskopowej	23130140
18	1	Półka 19" teleskopowa 2U 800D RAL 7035 (70kg)	22130355
19	5	Półka 19" teleskopowa 1U 800D RAL 7035 (30kg)	22130345
20	1	Zamek półki teleskopowej 2U	23130092

### Wykaz elementów szafy RACK (24U):

Lp.	Ilość	Nazwa części, podzespołu	Numer katalogowy (lub równoważny)
1	1	VARISTAR EMC SL 1200H 800W 800D 7035	20130012-C
2	1	Rama SL 1200H 800W 800D RAL 7021	20130-004
3	1	Zestaw uszczelek EMC	23130065

4	2	Panel boczny 1200H 800D EMC RAL 7035	22130-022
5	1	Drzwi 1200H 800W EMC RAL 7035	22130-167
6	1	Panel tylny skrócony EMC 700H 800W HF RAL 7035	22130-077
7	1	Plaska płytką zaślepiająca EMC stal nierdzewna 500H 800W (niemalowana)	22130579A1001
8	2	19" Szyny 24U AlZn	23130-034/05
9	8	Reduktor szerokości szafy x 2 komplety	23130091
10	2	Wsporniki 3-ROW 800D	23130-082/05
11	1	Dach wentylatorowy 800W 800D EMC, 230VC RAL 7035 z 3 wentylatorami	2313039805
12	1	Płyta podłogowa EMC 800w 800D RAL 7035	23130-403/20
13	1kpl	Kółka zintegrowane ze stopkami obciążenie do 400KG W skład 1 kpl. wchodzą, 2 kółka z hamulcem, 2 kółka bez hamulca, średnica kółka $\varnothing$ 85mm	23130-078/05
14	1	Wkładka do zamka drzwi EMKA 333 (1 para kluczy)	25127-995/05
15	4	Oczka transportowe M12 do dachu a wentylatorami	23130-090
16	1	Termostat do wentylatorów IEC P&Play	20118750
17	3	Uziemienie do półki teleskopowej	23130140
18	3	Półka 19" teleskopowa 1U 800D RAL 7035 (30kg)	22130345

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i wyrobów równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych, eksploatacyjnych i montażowych nie gorszych niż wymagane w dokumentacji technicznej oraz ich zastosowanie nie spowoduje konieczności dokonania zmian w dokumentacji, a także zostanie zatwierdzone przez Zamawiającego.

Wszelkie zmiany w procesie produkcji i użytych materiałach, które mogą mieć wpływ na parametry techniczne Urządzeń, muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego, co jest wymagane normą EN ISO 13485:2016, do której Zamawiający zobowiązany jest się stosować.

#### II Dokumenty:

Rodzaj dokumentu	Wymagane	Oferowane
Deklaracja zgodności do znaku CE	TAK/NIE	

#### III Odbiór:

- po dostawie następuje odbiór ilościowy (na podstawie protokołu odbioru – załącznik)
- po instalacji nastąpi sprawdzenie parametrów użytkowych,

#### IV Warunki gwarancji:

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 2 lat licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego.
- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt wszelkich stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Usuwanie wad urządzeń następować będzie w

miejscu ich użytkowania. W przypadku konieczności przewozu Urządzenia lub jego części do usunięcia wady, transport nastąpi na koszt Wykonawcy.

- Zgłoszenie wad następować będzie w formie pisemnej lub na adres e-mail wskazany w § 9 ust. 1 lit b) Umowy.
- Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego nie przekroczy 7 dni. Przez reakcję rozumie się zdiagnozowanie zgłoszonej wady oraz określenie okresu niezbędnego na jej usunięcie, nie dłuższego niż 14 dni.
- Urządzenie zgłoszone przez Zamawiającego do usunięcia wady przed upływem terminu gwarancji, podlega naprawie na zasadach opisanych powyżej.
- Czas trwania gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia wady, czyli o czas liczony od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady. Nadto po dokonaniu usunięcia stwierdzonej wady termin gwarancji w zakresie wymienionych części biegnie na nowo.
- Wykonawca zapewni świadczenie usług serwisu gwarancyjnego (*jeśli dotyczy*).

#### V Termin dostawy:

- Do 8 tygodni od zawarcia umowy.