

Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik 1)

Nazwa sprzętu: Agregat Wody Lodowej

Model:

Ilość: 2 szt.

Rok produkcji: 2023/2024

Producent:

Sprzęt nowy/ nieużywany/ nierekondycjonowany

Lp	Opis/ Parametry wymagane	Parametr wymagany	Wartość oferowana
	Ocena stanu technicznego		
1	Ilość i typ sprężarek: 2 x śrubowa INVERTER	TAK	
2	Wydajność chłodnicza urządzenia: min. 730 kW	TAK	
3	temp. zasilania i powrotu 7/12°C woda;	TAK	
4	temp. zasilania i powrotu 48/43°C glikol propylenowy 37 %	TAK	
5	mocy urządzenia do 230 kW	TAK	
6	EER min. 3,00	TAK	
7	czynnik chłodniczy: R513a lub równoważny < niż 631 GWP	TAK	
8	SEER minimum: 8,00	TAK	
9	IPLV minimum: 7,00	TAK	
10	ilość obiegów chłodniczych: 2	TAK	
11	przepływ (strona instalacji) minimum: 120 m3/h	TAK	
12	opory przepływu (strona instalacji) maximum: 22 kPa	TAK	
13	przepływ (strona dry-coolera) minimum: 180 m3/h	TAK	
14	poziom ciśnienia akustycznego z 1m maximum: 85,0 dB(A)	TAK	
15	poziom ciśnienia akustycznego z 10m maximum: 70,0 dB(A)	TAK	
16	poziom mocy akustycznej maximum: 101 dB(A)	TAK	
17	wymiary maximum (dł. x szer. x wys.): 4300 x 1200 x 2300 mm	TAK	
18	Posadowienie na wibroizolatorach	TAK	
19	Agregaty wody lodowej mają mieć możliwość do włączenia do systemu BMS po protokole Mod-Bus.	TAK	
	Certyfikaty, autoryzacja		
1	Certyfikat autoryzowanego serwisu	TAK	

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymagania” stanowią wymogi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności ponoszenia ze strony Zamawiającego dodatkowych kosztów.

.....
(data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej)