

Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik 2)

Nazwa sprzętu: DRYCOOLER (Chłodnica wentylatorowa)

Model:

Ilość: 2 szt.

Rok produkcji: 2023/2024

Producent:

Sprzęt nowy/ nieużywany/ nierekondycjonowany

Lp	Opis/ Parametry wymagane	Parametr wymagany	Wartość oferowana
	Ocena stanu technicznego		
1	minimalna wydajność urządzenia minimum: 960 kW	TAK	
2	Temp. 48/43°C glikol propylenowy 37 %, t _{pow.} = 32°C	TAK	
3	opory przepływu medium maximum: 35 kPa	TAK	
4	ilość i typ wentylatorów: 8 x EC	TAK	
5	pobór prądu wentylatorów maximum: 8 x 3,1 kW	TAK	
6	spręż dyspozycyjny minimum: 50 Pa	TAK	
7	poziom ciśnienia akustycznego z 10m maximum: 62,0 dB(A)	TAK	
8	poziom mocy akustycznej maximum: 95 dB(A)	TAK	
9	wymiary maximum: (dł. x szer. x wys.) 5300 x 2400 x 2900 mm	TAK	
10	spręż dyspozycyjny na poziomie 50 Pa	TAK	
11	Posadowienie na wibroizolatorach	TAK	
	Certyfikaty, autoryzacja		
1	Certyfikat autoryzowanego serwisu	TAK	

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymagania” stanowią wymogi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności ponoszenia ze strony Zamawiającego dodatkowych kosztów.

.....
(data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej)