



GMINA ŚLESIN

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin tel. 63/2704011, fax 63/2704198
e-mail: sekretariat@slesin.pl, www.slesin.pl

Ślesin, dnia 26.04.2022 r.

Znak sprawy: BZP.271.1.5.TP.2022

Identyfikator postępowania: ocds-148610-bbbbd429-bb1c-11ec-97c7-b646b0ba23df

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00121682/01

Zamawiający:

Gmina Ślesin

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin

REGON: 311019310

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa garażu dla OSP w Wąsoszach”.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin udostępnia treść zapytania skierowanego przez Wykonawcę oraz udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie z dnia 22.04.2022 r.:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie cegły POROTHEM 25P +W kl. 15 A lub bloczków YTONG 24x20x60 PP4/06 zamiast wskazanych w Przedmiarze robót: Część architektoniczna, konstrukcja - Ściany parteru, strop bloczków betonowych z betonu komórkowego gęst. 600, wysokości do 4,5 m i grubości 24 cm do wykonania ścian budynku, ze względu na brak dostępności bloczków betonowych z betonu komórkowego w punktach sprzedaży?

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje zastosowanie na ściany budynku bloczków Ytong PP4/0,6 o wym.
240/599/199 mm.

z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

/-/ Mariusz Zaborowski