

WSZYSCY WYKONAWCY

2021-120969



Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zaprojektowanie i wykonanie wymiany platform dla osób niepełnosprawnych w budynku NZOZ przy ul. Kórnickiej 24 i Ziębickiej 16 w Poznaniu.

Zamawiający, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., informuje, że w toku ww. postępowania wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej jako „ustawa PZP” lub „PZP”) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ.

Pytanie 1:

W jakim celu należy wykonać projekt budowlany, skoro można dopasować nowy dźwig bez konieczności wykonywania przeróbek budowlanych? Jedyne prace budowlane, które należy wykonać to obróbka wokół drzwi i ewentualne przekucie pod wąż hydrauliczny.

Odpowiedź:

Projekt budowlany ma dotyczyć części opisowej i rysunkowej parametrów technicznych nowego dźwigu usytuowanego w istniejącym szybie windowym.

Część opisowa parametrów technicznych powinna zawierać podanie danych dotyczących np.: rodzaju dźwigu, roku produkcji, nr fabrycznego, sterowania, panelu sterującego w kabinie, ciężna nośnego, udźwigu, udźwigu nominalnego, maszynowni, system dojazdu awaryjnego, drzwi przystankowych i kabinowych, rodzaju kabiny, wyposażenia itd.

Część rysunkowa parametrów technicznych przekroju pionowego i rzutów poziomych powinna zawierać podanie danych dotyczących np.: szerokości drzwi, szerokości kabiny, rozstawu prowadnic, szerokości platformy, szerokości szybu, głębokości szybu i kabiny, głębokości platformy itd. z ich zwiaryowaniem na rzutach i przekrojach.

Nie ulegają zmianie charakterystyczne parametry szybu, takie jak: kubatura, powierzchnia, wysokość i długość.

W imieniu Zamawiającego

Prezes Zarządu Spółki

Członek Zarządu Spółki

/-/ Tomasz Lewandowski

/-/ Szymon Błazek