



Gdańsk, dnia 28.08.2024 r.

DAZ-Z.272.64.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawą Pzp”], pn. **Wykonanie, dostawa i montaż Obiektów Małej Architektury**

PYTANIE I ODPOWIEDŹ

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy. Niniejsza odpowiedź na pytanie stanowi integralną część SWZ i staje się wiążąca dla Wykonawców przy opracowaniu ofert.

Pytanie

Czy zamawiający dopuszcza zmianę laminatów na materiał kompozytowy typu dibond (AL-PE-AL)?

Odpowiedź

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zastosowanie materiału kompozytowego typu dibond (AL-PE-AL).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin i godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Pozostałe zapisy w dokumentacji pozostają bez zmian.

Z poważaniem

DYREKTOR
DEPARTAMENTU TURYSTYKI I SPORTU


Marta Chełkowska