

Giżycko, dnia 5 marca 2024 r.

RRG.271.01.2024

Zainteresowani Wykonawcy
/Platforma zakupowa/

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129039N ul. Dębowej w Gajewie”. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych udzielam wyjaśnień treści SWZ w następującym zakresie:

Pytanie nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że do wyceny regulacji pionowej studzienek dla urządzeń podziemnych (zawory wodociągowe i gazowe oraz włazy kanałowe) nie należy przyjmować kosztów zakupu nowych elementów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, nie należy.

Pytanie nr 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa niezwiązanego należy użyć mieszanki C50/30 0-31,5mm.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że należy wykonać nawierzchnię pobocza z kruszywa C50/30 0-31,5mm o powierzchni 35m².

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Zamawiający udzielił odpowiedzi w terminie przewidzianym art. 284 ust. 2, dlatego nie zachodzą przesłanki art. 284 ust 3 Ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. W związku z charakterem udzielonych wyjaśnień informuję, że termin składania i otwarcia ofert określony w SWZ pozostaje bez zmian.

WÓJTA GIZYCKO

Marcel Jankowski