

**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Księginice 14, 59-300 Lubin 1

Księginice 20. 06. 2023r.

Dz. DTR / 2051 / 1508 / 2023

GLOBALISTIC Rajmund Czernik

Pęcz 36

57-100 Strzelin

dotyczy: warunków dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi biegnącej śladem działki 391/1, 391/2 w miejscowości Siedlce.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. w Księginicach w odpowiedzi na pismo, data wpływu 02. 06. 2023r., L.dz. 2051, w sprawie zadania inwestycyjnego Gminy Lubin „Przebudowa drogi biegnącej śladem działek 391/1, 391/2 w miejscowości Siedlce” wydaje warunki do projektowania w zakresie prowadzenia inwestycji w rejonie istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej:

-w pasie drogowym dz. nr 391/1, 391/2 obręb Siedlce zabudowana jest sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, istnieje możliwość wystąpienia na terenie wykonywania robót niezinventaryzowanego uzbrojenia,

-bezpośrednio do działek drogowych, objętych inwestycją przylegają jeszcze działki pod zabudowę, które obecnie nie są przyłączone do sieci wod-kan i dlatego w przyszłości będzie istniała konieczność budowy sieci i przyłączy – projekt drogi powinien to uwzględnić np. przez przyjęcie rozwiązań materiałowych pozwalających na bezproblemowe odtworzenie nawierzchni,

-projektowane elementy przebudowy drogi nie mogą pogorszyć warunków zabudowy i eksploatacji istniejącego uzbrojenia wod-kan, projektowany krawężnik jezdni nie może znajdować się w linii uzbrojenia wod-kan,

-wszystkie skrzynki zasuw wodociągowych należy wyregulować do niwelety drogi, ustabilizować np. obetonować oraz zabezpieczyć,

-istniejące hydranty p.poż powinny być usytuowane poza skrajnią pasa jezdni, w przypadku, gdy po wytyczeniu geodezyjnym okaże się, że nie jest spełniony ten warunek należy przebudować podejście do hydrantu poprzez wstawienie prostki dwukołnierzowej żeliwnej Dn80 o długości wynikającej z pomiarów z natury,

-roboty drogowe należy wykonać ze szczególną ostrożnością w rejonie elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, nie można dopuścić do uszkodzenia infrastruktury wod-kan,

-w przypadku napotkania podczas wykonywania robót kolizji projektowanych elementów zagospodarowania terenu z uzbrojeniem wod-kan należy przewidzieć przebudowę sieci, projekt wykonawczy przebudowy należy przedłożyć do Zakładu celem uzgodnienia sposobu rozwiązania usunięcia kolizji,

-w kosztorysie przewidzieć wykonanie robót związanych z istniejącym uzbrojeniem wod-kan.

-minimum 7 dni przed rozpoczęciem robót należy dokonać powiadomienia na piśmie eksploatatora sieci, natomiast po zakończeniu robót drogowych należy zgłosić gotowość do odbioru elementów sieci wod-kan znajdujących się w rejonie prowadzonych robót, ustalić termin odbioru robót (odbior zostanie poświadczony protokołem),

-wyciąg z projektu technicznego przebudowy drogi w zakresie infrastruktury wod-kan należy przedłożyć do uzgodnienia w PGKGL Spółka z o.o. w Księginicach.

Z poważaniem

**PREZES ZARZĄDU
PGKGL Sp. z o.o.
w Księginicach**

Wojciech Dziwiński

Otrzymują:

1. Adresat
2. DTR