

Opis Przedmiotu Zamówienia

I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby, wszystkie osoby wykonujące przedmiot zamówienia posiadały:

Dysponowania min. 2 osobami posiadającymi:

- świadectwa kwalifikacyjne E i D uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych o napięciu minimum 1kV;
- uprawnieniami do pracy na wysokości powyżej 3m;
- posiadanie aktualnego certyfikatu FGAZ wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego
- posiadanie aktualnej polisy Odpowiedzialności Cywilnej na kwotę min. 100 000,00 zł.

Kopi potwierdzonej za zgodność z oryginałem poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

W przypadku braku posiadania przez osoby aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych **Wykonawca** złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody na odbycie przeszkolenia przez osoby w zakresie ochrony informacji niejawnych w celu wydania zaświadczenia stwierdzającego odbycie takiego szkolenia oraz wydanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE.

W przypadku braku posiadania przez osoby poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE i zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych **osoby** złożą oświadczenie o wyrażeniu przez nie zgody na przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w celu wydania zaświadczenia

stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz wydania upoważnienia do dostępu informacji o klauzuli ZASTRZEŻONE.

Najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi wykaz osób skierowanych do realizacji zadania oraz niezbędne dokumenty, wykazy, i szkolenia potwierdzające spełnienie wymagań.

Remont i wymiana jednostek klimatyzacyjnych tj:

- 1 agregat Multi Split o mocy min.7,0 kW, wraz z 2 jednostkami wewnętrznymi o mocy min 3,5 kW w budynku nr 104 (Domek Pilota) w (32 BLT Łask).
- 1 klimatyzator Split kasetonowy o mocy min 10 kW w budynku nr 104 (Domek Pilota) w (32 BLT Łask).
- 1 klimatyzator typu Split naścienny o mocy min 7,0 kW w trybie pracy całorocznej w budynku nr 92 (Serwerownia) w (32 BLT Łask).
- Remont i ewentualna wymiana instalacji chłodniczej w zależności od potrzeb.
- Remont i ewentualna wymiana instalacji elektrycznej w razie potrzeby.
- Demontaż zużytych/niesprawnych klimatyzatorów wraz z utylizacją.
- Montaż klimatyzatorów.
- Wykonanie próby szczelności.
- Wykonanie próżni.
- Napełnienie układu czynnikiem chłodniczym.
- Zaprogramowanie wraz z uruchomieniem urządzeń.
- Przeszkolenie obsługi.
- Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na remontowane urządzenia.
- Termin wykonania remontu: najpóźniej do 29 listopada 2024r.

II TEREN BUDOWY

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren prac.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni przed zamiarem przystąpienia do prac następujące dokumenty:

- listę pracowników przewidzianych do zatrudnienia podczas prac (imię, nazwisko, imiona, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego),
- listę samochodów planowanych do obsługi prac (marka, model, nr rejestracyjny, dane kierowcy),

Podczas realizacji prac (od przyjęcia do przekazania terenu prac), Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę prac oraz mienia Zamawiającego przekazanego razem z terenem prac.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przekazanego terenu okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego prac.

Wykonawca zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, niezbędne do zachowania warunków bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia finansowego szkód powstałych z jego winy w trakcie prowadzonych prac, a niezwiązanych z przedmiotem umowy.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca rozmieści sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie prac w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem służby p.poż JW. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji prac albo przez pracowników Wykonawcy oraz podwykonawców.

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu miejsca prac i materiałów niebezpiecznych.

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na miejscu prac oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

III UWAGI:

Teren budowy w zakresie, którego będą wykonywane roboty na czas ich realizacji będzie czynny. Wszystkie prace budowlane należy zorganizować i przeprowadzić tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dla osób przebywających na terenie robót.

Wszystkie materiały budowlane muszą być nowe oraz posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do wbudowania zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość robót oraz ich zgodność z dokumentacją i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

Sporządził

Roman Jatczak