

Projekt „MOLEcoLAB - Łódzkie Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych” (RPLD.01.01.00-10-0007/18) współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

**Wykonawcy przetargu ograniczonego
ZP/87/2019**

Łódź, dn. 25.02.2020 r.

Sygnatura: ZP/87/2019

Sprawa: **Przetarg nieograniczony na roboty budowlane:**

„Budowa budynku A6 dla projektu „MOLEcoLAB Łódzkie Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych””

Działając w oparciu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Zamawiający zmienia ust. 5.1 pkt 2) lit b) SIWZ:

było:

b) Zdolności technicznej lub zawodowej.

wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że

- *w okresie ostatnich **5 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał **co najmniej 2 roboty budowlane**, polegające na budowie *budynku pasywnego*¹⁾ o wartości **co najmniej 5.000.000.- zł brutto każda** (Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie wartość robót budowlanych wykonanych przez wykonawcę w ramach jednej umowy, dotyczącej jednego budynku), co potwierdzi przedstawiając dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,*

oraz wykaże, że

- *dysponuje lub będzie dysponował osobą, którą zamierza skierować do pełnienia funkcji **kierownika budowy** posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie polegające na pełnieniu w okresie ostatnich **5 lat** funkcji kierownika budowy na co najmniej dwóch budowach *budynku pasywnego*¹⁾. (budowie lub przebudowie lub rozbudowie) o wartości inwestycyjnej robót co najmniej **5.000.000,00 zł brutto** każda.*

Przy dokonywaniu oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna tylko doświadczenie kierownika dla budów, które zostały zakończone i odebrane przez zleceniodawców.

¹⁾ *Budynek pasywny musi spełnić poniższe kryteria:*

- *zapotrzebowanie energii do ogrzewania max 15 kWh/(m²a)*
- *szczelność budynku na przenikanie powietrza n50 max. 0,6 h⁻¹*
- *wskaźnik zapotrzebowania energii na chłodzenie max. 15 kWh/(m²a)*
- *wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną max. 120 kWh/(m²a)*
- *współczynnik przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych $U \leq 0,15$ W/(m² *K)*
- *współczynnik przenikania ciepła dla okien (szyba + rama) $U \leq 0,80$ W/(m² *K)*
- *temperatura powietrza przy wewnętrznej powierzchni szyby $t \geq 17^{\circ}\text{C}$*
- *przegrody zewnętrzne przezroczyste o współczynniku całkowitej przepuszczalności promieniowania słonecznego powyżej 0,5*
- *zastosowane w instalacji wentylacji mechanicznej urządzenia z odzyskiem ciepła o sprawności min. 75%.*

jest:

b) Zdolności technicznej lub zawodowej.

wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaze, że

- w okresie ostatnich **10 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie budynku zawierającego:

laboratoria biochemiczne lub biologii molekularnej lub chemiczne lub biologii medycznej lub diagnostyki medycznej lub fizjologii lub biofizyki,

o powierzchni laboratoriów (przez co należy rozumieć salę laboratorium oraz pomieszczenia i ciągi komunikacyjne związane z pracą laboratorium takie jak pomieszczenia pomocnicze i techniczne, magazyny, pokoje pracowników laboratorium, itp.) co najmniej **500 m²**,

o wartości co najmniej **15.000.000,00 zł brutto** każda (*Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/zlecenia, dotyczącą jednego budynku*),

co potwierdzi składając wykaz wykonanych robót (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ) oraz przedstawiając dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

2. Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie załącznika nr 5.
3. Zamawiający anuluje załącznik nr 6 do SIWZ.
4. Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie terminów:

a) Termin wniesienia wadium i składania ofert upływa **12.03.2020 r. o godz. 10:30**,

b) Termin otwarcia ofert **12.03.2020 r. godz. 11:00**.

KANCLERZ
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dr n. med. Jacek Grabowski

Załączniki:

1. SIWZ – modyfikacja 25.02.2020r .
2. Załącznik nr 5 do SIWZ – modyfikacja 25.02.2020 r.