



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
z siedzibą w Radomiu
Sekcja Zamówień Publicznych
ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom

tel. 47 701 31 03

tel. 47 701 22 64

Radom, dnia 16.07.2024r.

Egzemplarz pojedynczy

L.dz. ZP 2077/24

RTJ 44/24

WYKONAWCY

Informacja z wyjaśnieniami treści SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego na roboty budowlane w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 w przedmiocie zamówienia: „**Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie: Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu, Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim**”

Nr wewnętrzny postępowania 33/24 (ID 950614)
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00397801 z dnia 2024-07-04

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 i 1720 ze zm.) dotyczy zadania nr 4 udziela odpowiedzi na pytania do treści SWZ wniesione w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie jakiego rodzaju lampy oczekuje Zamawiający jak zamiennik lampy żarowej 100W na elewacji na obiekcie KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W MAKOWIE MAZOWIECKIM. Analizując zdjęcia obiektu dostępne na Google maps, obecnie jest tam zamontowany naświetlacz. W wymaganiach jest informacja, że ma to być lampa LED o mocy 50W z wymiennym źródłem światła. Na rynku nie występuje lampa typu naświetlacz z wymiennym źródłem światła led o tak dużej mocy. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź na pytanie nr 1 :

Zamawiający udziela wyjaśnień, że w przedmiarach zawarto informację, że lampę halogenową wymieniamy na lampę Led 50W (Zamawiający nie chce lampy typu naświetlacz lecz lampę typu plafoniera z żarówkami Led np. 2 x 25 W) .

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe odpowiedzi na pytania do SWZ zostają zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania **pod adresem** https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom na której zamieszczono SWZ.

Udzielone wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Z poważaniem
Kierownik
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP zs. w Radomiu
Justyna Kowalska

Wyjaśnienia przekazano Wykonawcom za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus w dniu **16.07.2024r.** a także opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom w dniu **16.07.2024r.**

Wykonano egzemplarz pojedynczy
Dokument wytworzył : Małgorzata Wójcik