



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl



Rzeczpospolita
Polska



Dofinansowane przez
Unię Europejską

Szczecin, 30.08.2023r.

Nr referencyjny: OZ-092/3/IPU-7/2023

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „**Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej**”.

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zestaw 57

Pytanie nr 1

Czy Inwestor wykonał badania gruntu, zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z Decyzji środowiskowej, pod kątem występowania "historycznego zanieczyszczenia" przed rozpoczęciem prac inwestycyjnych? Czy w związku z wynikami badań zostaną wszczęta procedura wynikająca z zapisów ustawy Prawo Ochrony środowiska (tj Dz. U. z 2022r. poz. 2556 z późniejszymi zmianami)?

Odpowiedź

Badania dotyczące historycznego zanieczyszczenia dotyczą obszaru w części lądowej. Nie dotyczy to zakresu tego przetargu. Zostały wykonane dla części lądowej.

Pytanie nr 2

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi 3 zestaw 51 odp.1 i 2 - prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób zostanie zakończony odcinek prostopadły do nabrzeża w części wodnej? Dodatkowo prosimy o weryfikacji ewentualną zmianą przedmiarów i TER.

Odpowiedź

Pytanie nie jest zrozumiałe. Jeżeli mowa w pytaniu o sieciach wod-kan. to kanalizacja deszczowa jest kończona studnią natomiast sieć wodociągowa trójnikiem. Sieci prostopadłe do nabrzeża nie są w zakresie tego przetargu.



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl



Rzeczpospolita
Polska



Dofinansowane przez
Unię Europejską

Pytanie nr 3

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi 3 zestaw 51 odp.1 i 2 - prosimy o wyjaśnienie kiedy wykonawca zakresu lądowego zrealizuje powyższy zakres?

Odpowiedź

Zakres lądowy wykonywany jest w ramach inwestycji ORLEN NEPTUN II dla części lądowej. Zamawiający nie posiada takich informacji.

Pytanie nr 4

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi - zestaw 52 odp.1 - prosimy o wskazanie na mapie jaki dokładnie to odcinek, jak drugi, czy posiada wyposażenie (odbojnice i pachoty) umożliwiające cumowanie jednostek, czy nabrzeże jest wyposażone w dostęp do mediów (woda i prąd)?

Odpowiedź

Plik pdf. z mapą został już załączony – jako rewizja odpowiedzi na zestaw 26 dot. pyt. 65 z dnia 22.08.2023 r.

Długość nabrzeża nr 3, dostępnego dla Wykonawcy części hydrotechnicznej (w etapie I., zgodnie z odpowiedzią z Rewizją do odpowiedzi nr 65 dot. zestawu 26, z dnia 22.08.2023r.) wynosi ok. 135 mb (tj. od 60 do 195 mb licząc od narożnika- styku istniejących nabrzeży nr 2 i 3).

Odcinek wyposażony jest zgodnie z opisem opracowania (01_DOKUMENTACJA PRZEDPROJEKTOWA; CZ_I_1.2_INWENTARYZACJA PODW I NADW NABRZEŻY) w podwójne pachoty cumownicze typu ZL90 oraz ZL10. Nabrzeże wyposażone jest w zniszczoną drewnianą ramę odbojową. Nabrzeże nie jest wyposażone w media (woda i prąd) – istniejące instalacje są odcięte.