



**POLSKI
ŁAD**



Rzeczpospolita
Polska



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Bobowo, 04.03.2024 r.

GMINA BOBOWO

ul. Gdańska 12

83-212 Bobowo

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), udziela wyjaśnień przekazując treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, publikując je na stronie postępowania.

Wszelkie zmiany, wyjaśnienia lub uszczegółowienia wynikające z odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców należy uwzględnić w cenie i przy przygotowaniu oferty oraz traktować jako zmianę, wyjaśnienie lub doprecyzowanie SWZ:

Pytanie 1:

Przedmiar robót w zakresie pompowni ścieków zawiera pozycje - aktywny neutralizator odorów przepompowni z wkładem węglowym i wentylatorem. Czy urządzenie jest do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia? Jeżeli tak to proszę o załączeniu schematu oraz opisów tego urządzenia - brak jakichkolwiek informacji w dokumentacji.

Odpowiedź 1:

W dokumentacji technicznej był zapis, że przepompownia ścieków musi zawierać filtr antyodorowy kominkowy.

Dokumentacja nie zakładała montażu wolnostojącego aktywnego neutralizatora odorów z wkładem węglowym i wentylatorem.

Każdą przepompownię należy wyposażyć w filtr antyodorowy kominkowy oraz filtr antyodorowy podwłazowy.

**Wójt Gminy Bobowo
Sylwester Patrzykąt**