

IM.271.12.2023

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ (1)**

**Nazwa zadania: Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z Parku Przemysłowego w Sztumie**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień.

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę rur PP na rury PE SDR 17 Dn 250 ?

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający może wyrazić zgodę na zamianę rur z PP na PE pod warunkiem spełnienia określonych wymogów:

1. Przyjęta przez wykonawcę technologia wprowadzenia rur PE na projektowane rzędne musi zapewnić ułożenie rur z projektowanymi spadkami;
2. Należy zastosować rury PE dedykowane do sieci kanalizacyjnych i przewiertów: seria PE-100RC, SDR 17;
3. Technologia łączenia rur PE musi zapewniać likwidację (wycięcie) wylewek zgrzewów po wewnętrznej stronie rurociągów;
4. Poprawność wykonania robót należy udokumentować przez wykonanie kamerowania rurociągu z zapisem na nośniku elektronicznym.

Burmistrz Miasta i Gminy

z up.

*mgr Anna Zawadka*  
Sekretarz Miasta i Gminy

Kierownik Zamawiającego