

UWAGI:

- Schemat numeracji gniazd telelechn. oraz numeracji paneli: (nr pomieszczenia) / xx (nr gniazda) np. 502/1, 502/2 itd.
- Numery gniazd na patch panelach pokolej, dolożyć staronosci dby w miarę możliwość na danym patch panelu byly gniazda z danego pokoju


LEGENDA

- PD

 - PROJ. SZAFKA RACK
- 12

 - 2x GMAZDO RJ45 - KAT.6a
- Kabel kat. 6A nieekranowany ISOH 650MHz, 4x2xAWG23 (klasa CPR - Dec)
- AP

 - access point



Temat:		Projekt wykonawczy instalacji napiecia gwarantowanego oraz okablowania strukturalnego w budynku głównym WBiO przy al. 29 Listopada w Krakowie.			
Adres inwestycji:		al. 29 Listopada 54 i 56A, Kraków			
Inwestor:		Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków			
Tytuł:		SCEMAT IDEOWY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO - PD21,PD22,PD23		Branża:	Elektryczna
Projektant:		inż. WIESŁAW DZIERWA nr Upr.: BPP-UPR.336/82		Podpis:	Skala: -
Opracował:		mgr inż. MATEUSZ FIGA		Data: kwiecień 2022r.	Nr rys.: E.44