


przykładowe wykonanie PD43:


Szafa RACK 12U 600x600 dwusekcyjna wisząca czarna - dostawa UR



- Panel wentylacyjny z termostatem- dostawa UR
 - Panel 1U światłowodowy z wyposażeniem LC, OS2 - dostawa UR
 - Patchpanel wraz z 24szt. gniazd RJ45 kat.6A - dostawa UR
 - Patchpanel wraz z 24szt. gniazd RJ45 kat.6A - dostawa UR
 - Poziomy organizer kabli 19"x1U - dostawa UR
 - Przełącznik dystrybucyjny 48T - dostawa UR
 - Patchpanel wraz z 24szt. gniazd RJ45 kat.6A - dostawa UR
 - Poziomy organizer kabli 19"x1U - dostawa UR
 - Przełącznik sieciowy PoE24P - dostawa UR
 - Patchpanel wraz z 24szt. gniazd RJ45 kat.6A - dostawa UR
- Lista zasilająca - dostawa UR

przykładowe wykonanie PD42:


Szafa RACK 9U 600x600 dwusekcyjna wisząca czarna



- Panel wentylacyjny z termostatem
 - Panel 1U światłowodowy z wyposażeniem LC, OS2 - dostawa UR
 - Patchpanel wraz z 24szt. gniazd RJ45 kat.6A - dostawa UR
 - Patchpanel wraz z 24szt. gniazd RJ45 kat.6A - dostawa UR
 - Poziomy organizer kabli 19"x1U - dostawa UR
 - Przełącznik dystrybucyjny 48T - dostawa UR
 - Patchpanel wraz z 24szt. gniazd RJ45 kat.6A - dostawa UR
- Lista zasilająca - dostawa UR

przykładowe wykonanie PD41:

Szafa RACK 12U 600x600 dwusekcyjna wisząca czarna - dostawa UR



- Panel wentylacyjny z termostatem- dostawa UR
 - Panel 1U światłowodowy z wyposażeniem LC, OS2 - dostawa UR
 - Patchpanel wraz z 24szt. gniazd RJ45 kat.6A - dostawa UR
 - Patchpanel wraz z 24szt. gniazd RJ45 kat.6A - dostawa UR
 - Poziomy organizer kabli 19"x1U - dostawa UR
 - Przełącznik dystrybucyjny 48T - dostawa UR
 - Patchpanel wraz z 24szt. gniazd RJ45 kat.6A - dostawa UR
 - Poziomy organizer kabli 19"x1U - dostawa UR
 - Przełącznik sieciowy PoE24P - dostawa UR
- Lista zasilająca - dostawa UR

UWAGI:

Osprzęt/urządzenia nie dostarczane przez Uniwersytet Rolniczy (UR)
dostawa po stronie wykonawcy. Dokupowany osprzęt musi być kompatybilny
z urządzeniami dostarczonymi przez UR.
Wykonawca przez zakupem musi uzyskać dkepcje UR.

Temat:		Projekt wykonawczy instalacji napięcia gwarantowanego oraz okablowania strukturalnego w budynku głównym WBiO przy al. 29 Listopada w Krakowie.			
Adres inwestycji:		al. 29 Listopada 54 i 56A, Kraków			
Inwestor:		Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków			
Tytuł:		PRZYKŁADOWE WYKONANIE SZAF PD41, PD42, PD43	Branża:	Elektryczna	
Projektant:		inż. WIESŁAW DZIERWA nr Upr.: BPP-U-PR.336/82	Podpis:	Skala: -	
Opracował:		mgr inż. MATEUSZ FIGA	Data: kwiecień 2022r.	Nr rys.: E.54	