


## przykładowe wykonanie PD-11:

Szafa RACK 12U 600x600 dwusekcyjna wisząca czarna - dostawa UR



Panel wentylacyjny z termostatem - dostawa UR

Panel 1U światłowodowy z wyposażeniem LC, OS2 - dostawa UR

Patchpanel wraz z 24szt. gniazd RJ45 kat.6A - dostawa UR

Patchpanel wraz z 24szt. gniazd RJ45 kat.6A - dostawa UR


Poziomy organizer kabli 19"x1U - dostawa UR

przełącznik dystrybucyjny 48T - dostawa UR

Listwa zasilająca - dostawa UR

## przykładowe wykonanie PD-12:

Szafa RACK 12U 600x600 dwusekcyjna wisząca czarna - dostawa UR



Panel wentylacyjny z termostatem - dostawa UR

Panel 1U światłowodowy z wyposażeniem LC, OS2 - dostawa UR

Patchpanel wraz z 24szt. gniazd RJ45 kat.6A - dostawa UR

Patchpanel wraz z 24szt. gniazd RJ45 kat.6A - dostawa UR

Poziomy organizer kabli 19"x1U - dostawa UR

przełącznik dystrybucyjny 48T - dostawa UR

Listwa zasilająca - dostawa UR

### UWAGI:

Osprzęt/urządzenia nie dostarczane przez Uniwersytet Rolniczy (UR)  
dostawa po stronie wykonawcy. Dokupowany osprzęt musi być kompatybilny  
z urządzeniami dostarczonymi przez UR.  
Wykonawca przez zakupem musi uzyskać akceptację UR.

Temat:	Projekt wykonawczy instalacji napięcia gwarantowanego oraz okablowania strukturalnego w budynku głównym WBiO przy al. 29 Listopada w Krakowie.		
Adres inwestycji:	al. 29 Listopada 54 i 56A, Kraków		
Inwestor:	Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków		
Tytuł:	<b>PRZYKŁADOWE WYKONANIE SZAF PD-11, PD-12</b>	Branża: <b>Elektryczna</b>	
		Podpis:	Skala: -
Projektant:	inż. WIESŁAW DZIERWA nr Upr.: BPP-UPR.336/82		Data: kwiecień 2022r.
Opracował:	mgr inż. MATEUSZ FIGA		Nr rys.: <b>E.50</b>