



#### LEGENDA

PD – PROJ. SZAFKA RACK

PD – ISTN. SZAFKA RACK

CT – ISTN. CENTRALA TELEFONICZNA

— Kabel wieloparowy YTKSY 10x2x0,5

— Kabel wieloparowy YTKSY 21x2x0,5

#### UWAGI:

Kabel wieloparowy w poszczególnych szafach RACK rozszyc na Patchpanelu z zastosowaniem keystonów kat.5e lub kat.6

Temat:	Projekt wykonawczy instalacji napięcia gwarantowanego oraz okablowania strukturalnego w budynku głównym WBIO przy al. 29 Listopada w Krakowie.		
Adres inwestycji:	al. 29 Listopada 54 i 56A, Kraków		
Inwestor:	Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków		
Tytuł:	SCHEMAT IDEOWY OKABLOWANIA KABLAMI WIELOPAROWYMI	Branża: <b>Elektryczna</b>	
		Podpis:	Skala: -
Projektant:	inż. WIESŁAW DZIERWA nr Upr.: BPP-UPR.336/82		Data: kwiecień 2022r.
Opracował:	mgr inż. MATEUSZ FIGA		Nr rys.: <b>E.48</b>