


przykładowe wykonanie PD13:


Szafa RACK 12U 600x600 dwusekcyjna wisząca czarna - dostawa UR



- Panel wentylacyjny z termostatem - dostawa UR
- Panel 1U światłowodowy z wyposażeniem LC, OS2 - dostawa UR
- Patchpanel wraz z 24szt. gniazdz RJ45 kat.6A - dostawa UR
- Patchpanel wraz z 24szt. gniazdz RJ45 kat.6A - dostawa UR
- Poziomy organizer kabli 19"x1U - dostawa UR
- Przełącznik dystrybucyjny 48T - dostawa UR
- Patchpanel wraz z 24szt. gniazdz RJ45 kat.6A - dostawa UR
- Patchpanel wraz z 24szt. gniazdz RJ45 kat.6A - dostawa UR
- Poziomy organizer kabli 19"x1U - dostawa UR
- Przełącznik dystrybucyjny 48T - dostawa UR
- Patchpanel wraz z 24szt. gniazdz RJ45 kat.6A - dostawa UR
- Lista zasilająca - dostawa UR

przykładowe wykonanie PD12:


Szafa RACK 9U 600x600 dwusekcyjna wisząca czarna



- Panel wentylacyjny z termostatem
- Panel 1U światłowodowy z wyposażeniem LC, OS2 - dostawa UR
- Patchpanel wraz z 48szt. gniazdz RJ45 kat.6A
- Poziomy organizer kabli 19"x1U - dostawa UR
- Przełącznik dystrybucyjny 48T - dostawa UR
- Patchpanel wraz z 24szt. gniazdz RJ45 kat.6A - dostawa UR
- Poziomy organizer kabli 19"x1U - dostawa UR
- Przełącznik sieciowy PeE24P - dostawa UR
- Lista zasilająca - dostawa UR

przykładowe wykonanie PD11:

Szafa RACK 12U 600x600 dwusekcyjna wisząca czarna - dostawa UR



- Panel wentylacyjny z termostatem - dostawa UR
- Panel 1U światłowodowy z wyposażeniem LC, OS2 - dostawa UR
- Patchpanel wraz z 24szt. gniazdz RJ45 kat.6A - dostawa UR
- Patchpanel wraz z 24szt. gniazdz RJ45 kat.6A - dostawa UR
- Poziomy organizer kabli 19"x1U - dostawa UR
- Przełącznik dystrybucyjny 48T - dostawa UR
- Patchpanel wraz z 24szt. gniazdz RJ45 kat.6A - dostawa UR
- Poziomy organizer kabli 19"x1U - dostawa UR
- Przełącznik sieciowy PeE24P - dostawa UR
- Lista zasilająca - dostawa UR

UWAGI:

Osprzęt/urządzenia nie dostarczane przez Uniwersytet Rolniczy (UR)
dostawa po stronie wykonawcy. Dokupowany osprzęt musi być kompatybilny
z urządzeniami dostarczonymi przez UR.
Wykonawca przez zakupem musi uzyskać dkepcje UR.

Temat:		Projekt wykonawczy instalacji napiecia gwarantowanego oraz okablowania strukturalnego w budynku głównym WBiO przy al. 29 Listopada w Krakowie.	
Adres inwestycji:		al. 29 Listopada 54 i 56A, Kraków	
Inwestor:		Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków	
Tytuł:	PRZYKŁADOWE WYKONANIE SZAF PD11, PD12, PD13	Branża: Elektryczna	
		Podpis:	Skala: -
Projektant:	inż. WIESŁAW DZIERWA nr Upr.: BPP-U/PR.336/82	Data: kwiecień 2022r.	
Opracował:	mgr inż. MATEUSZ FIGA	Nr rys.: E.51	