


przykładowe wykonanie PD53:




Szafa RACK 12U 600x600 dwusekcyjna wisząca czarna - dostawa UR

- Panel wentylacyjny z termosiłami
- Panel 11U światłowodowy z wyposażeniem LC, OS2
- Patchpanel wraz z 24szst. gniazda RJ45 kat.6A - dostawa UR
- Patchpanel wraz z 24szst. gniazda RJ45 kat.6A - dostawa UR
- Patchpanel wraz z 24szst. gniazda RJ45 kat.6A - dostawa UR
- Poziomy organizer kabli 19"x1U - dostawa UR
- Przełącznik dystrybucyjny 48T - dostawa UR
- Patchpanel wraz z 24szst. gniazda RJ45 kat.6A - dostawa UR
- Patchpanel wraz z 24szst. gniazda RJ45 kat.6A-dostawa UR
- Poziomy organizer kabli 19"x1U - dostawa UR
- Przełącznik dystrybucyjny 48T - dostawa UR

Listwa zasilająca

przykładowe wykonanie PD51:




Szafa RACK 12U 600x600 dwusekcyjna wisząca czarna - dostawa UR

- | | |
|---|---|
| Panel wentylacyjny z termostatem- dostawa UR | Panel wentylacyjny z termostatem- dostawa UR |
| Panel TU światłowodowy z wyposażeniem LC, OS2 | |
| Patchpanel wraz z 24szt. gniazda RJ45 kat.6A | Patchpanel wraz z 24szt. gniazda RJ45 kat.6A |
| Patchpanel wraz z 24szt. gniazda RJ45 kat.6A | Patchpanel wraz z 24szt. gniazda RJ45 kat.6A |
| Poziomy organizator kabli 19"x1U - dostawa UR | Poziomy organizator kabli 19"x1U - dostawa UR |
| Poziomy organizator kabli 19"x1U - dostawa UR | Poziomy organizator kabli 19"x1U - dostawa UR |
| przełącznik sieciowy PBE24P - dostawa UR | |

Listwa zasilająca

przykładowe wykonanie PD52:



Szafa RACK 9U 600x600 dwusekcyjna wisząca czarna

- Panel wentylacyjny z termosiatem

Listwa zasilająca

UWAGI:

Osprzęt/urządzenia nie dostarczane przez Uniwersytet Rolniczy (UR)
dostawa po stronie wykonawcy. Dokupowany osprzęt musi być kompatybilny
z urządzeniami dostarczonymi przez UR.

Wykonawca przez zakupem musi uzyskać akceptacje UR.

Temat:	Projekt wykonawczy instalacji napiecia gwarantowanego oraz okablowania strukturalnego w budynku głównym WBIO przy al. 29 Listopada w Krakowie.					
Adres inwestycji:	al. 29 Listopada 54 i 56A, Kraków					
Inwestor:	Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków					
Tytuł:	PRZETŁADOWE WYKONANIE SZAF PD51, PD52, PD53		Branża: Elektryczna	Podpis:		
Projektant:	inż. WIESŁAW DZIERWA nr Upr.: BPP-UPIR.336/82		Data: kwiecień 2022r.	Nr rys.:		
Opracował:	mgr inż. MATEUSZ FIGA		E.55			