

Przykładowe wykonanie RGK



Dane rozdzielnicy:

- Metalowa
- Klasa izolacji ⧈
- IP 44
- In=250A
- Natynkowa
- Drzwi z zamkiem

Wymiary

- Szerokość 550mm
- Wysokość 1100mm
- Głębokość 215mm

Temat:	Projekt wykonawczy instalacji napięcia gwarantowanego oraz okablowania strukturalnego w budynku głównym WBiO przy al. 29 Listopada w Krakowie.		
Adres inwestycji:	al. 29 Listopada 54 i 56A, Kraków		
Inwestor:	Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków		
Tytuł:	**SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA (RGK)**	Branza: **Elektryczna**	
		Podpis:	Skala: **-**
Projektant:	**inż. WIESŁAW DZIERWA** **nr Upr.: BPP-UPR.336/82**		Data: kwiecień 2022r.
Opracował:	**mgr inż. MATEUSZ FIGA**		**Nr rys.:** **E.08**