


## Przykładowe wykonanie TK1



Dane rozdzielnic:

- Metalowa
  - Klasa izolacji ☐
  - IP 44
  - $I_n = 250 \text{ A}$
  - Natynkowa
  - Drzwi z zamkiem
- Wymiary
- Szerokość 300mm
  - Wysokość 500mm
  - Głębokość 215mm

Temat:	Projekt wykonawczy instalacji napięcia gwarantowanego oraz okablowania strukturalnego w budynku głównym WBIO przy al. 29 Listopada w Krakowie.		
Adres inwestycji:	al. 29 Listopada 54 i 56A, Kraków		
Inwestor:	Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków		
Tytuł:	<b>SCHEMAT IDEOWY TABLICY TK1</b>	Branża: <b>Elektryczna</b>	
		Podpis:	Skala: -
Projektant:	inż. WIESŁAW DZIERWA nr Upr.: BPP-UPR.336/82		Data: kwiecień 2022r.
Opracował:	mgr inż. MATEUSZ FIGA		Nr rys.: <b>E.09</b>