


Nr obwodu Rodzaj odbioru Moc

YnDYzo 3x2,5	K1	gniazdka komputerowe, DATA	0,3
YnDYzo 3x2,5	K2	gniazdka komputerowe, DATA	0,3

Przykładowe wykonanie TK52d



Dane rozdzielnic:

- Metalowa
 - Klasa izolacji ☒
 - IP 44
 - In=250A
 - Natynkowa
 - Drzwi z zamkiem
- Wymiary
- Szerokość 300mm
 - Wysokość 500mm
 - Głębokość 215mm

Temat:	Projekt wykonawczy instalacji napięcia gwarantowanego oraz okablowania strukturalnego w budynku głównym WBIO przy al. 29 Listopada w Krakowie.		
Adres inwestycji:	al. 29 Listopada 54 i 56A, Kraków		
Inwestor:	Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków		
Tytuł:	SCHEMAT IDEOWY TABLICY TK52d	Branża: Elektryczna	
		Podpis:	Skala: -
Projektant:	inż. WIESŁAW DZIERWA nr Upr.: BPP-UPR.336/82		Data: kwiecień 2022r.
Opracował:	mgr inż. MATEUSZ FIGA		Nr rys.: E.39