



Znak sprawy: Ś.271.1.2.2023

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. **Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wiśniowej wraz z modernizacją części mechaniczno-biologicznej oraz gospodarką osadową**

Zamawiający informuje, że od Wykonawców ubiegających się o ww. zamówienie publiczne wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). W związku z tym, działając na podstawie art. 284 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1170 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” Zamawiający przedstawia stosowne wyjaśnienia:

Pytanie nr 1:

Jaki jest zakres działania techniczno-technologicznego podtrzymującego działanie oczyszczalni po modernizacji?

Na czym polega obecne biologiczne oczyszczanie ścieków?

Czy to jest reaktor SBR czy przepływowy?

ODPOWIEDŹ:

Reaktory biologiczne nr 1 (istniejący) i nr 2 (do budowy) zostały zaprojektowane i przedstawione w Projekcie budowlano-wykonawczym, branża Technologia oczyszczalnia ścieków oraz branża: Konstrukcja. Reaktor biologiczny .

Istniejąca od 2014 roku mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Wiśniowej o przepustowości hydraulicznej średniodobowej $Q_{dśr}=400 \text{ m}^3/\text{d}$ pracuje w oparciu o osad czynny w układzie trójfazowym, w **przepływowym reaktorze biologicznym** – Załącznik nr 10- Opis Przedmiotu Zamówienia

Pytanie nr 2:

W związku z szerokim zakresem zamówienia, które obejmuje prace w formule „zaprojektuj – wybuduj” oraz koniecznością zebrania ofert z wielu branż i od wielu dostawców zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisów SWZ dot. Rozdziału 6 INFORMACJE O SPOSOBIE I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.FORMA OFERTY tj. zmiany terminu składania ofert przetargowych z dnia 28.03.2023 r. na dzień 12.04.2023 r.

Wydłużenie terminu składania ofert pozwoli zwiększyć liczbę Oferentów, a tym samym zapewni odpowiedni poziom konkurencji dlatego wnosimy jak na wstępie.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dokonuje Zmiany terminu składania ofert na dzień 31.03.2023. W związku w powyższym Zamawiający dokonuje zmiany SWZ. Zmiany opublikowano na Platformie Zakupowej Zamawiającego.

Pytanie nr.3

W poprawionym załączniku nr 5 brak pozycji wyposażenie reaktora biologicznego nr 2, prosimy o wyjaśnienie i/lub jego uzupełnienie.



GMINA WIŚNIOWA

WIŚNIOWA 150, 38-124 WIŚNIOWA

Tel. (17) 277 50 63, Fax. (17) 277 59 01, WWW: wisniowa.pl, E-mail: gmina@wisniowa.pl

ODPOWIEDŹ:

Dokonano zmiany załącznika nr 5 do Umowy- Zestawienie kosztów- tabela. Przed zmianą wyposażenie reaktora biologicznego nr 2 było uwzględnione w pozycji nr 3 Dmuchawy (reaktory 1 i 2). Zamawiający w celu lepszej czytelności załącznika nr 5 wyodrębnił osobną pozycję nr 4 – Wyposażenie reaktora nr 2.

Pytanie nr 4.

PFU zakłada opcjonalną wymianę całego wyposażenia reaktora biologicznego nr 1 z wyłączeniem przykrycia, prosimy o doprecyzowanie zakresu wymiany wyposażenia technologicznego bowiem oferty nie są w stanie określić tego przy napełnionym reaktorze.

ODPOWIEDŹ:

Zakres prac objęty niniejszym postępowaniem nie obejmuje wymiany wyposażenia reaktora biologicznego nr 1 .

Zgodnie z OPZ pkt. 4.1. zakres prac obejmuje : wymianę na nowe: dmuchawy i przepustnice z napędem elektrycznym zamontowanych na rurociągach powietrza w stacji dmuchaw /dla reaktora biologicznego nr 1.

Pytanie nr 5 .

Prosimy o potwierdzenie, że koszty serwisu i części eksploatacyjnych będą kosztem zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z załącznikiem nr 10- Opis Przedmiotu Zamówienia W ramach gwarancji na zamontowane urządzenia Wykonawca zapewnia serwis i konieczne przeglądy wynikające z dokumentacji technicznej na urządzenia.

Minimalny okres gwarancji na zamontowane urządzenia zgodnie z PFU wynosi 24 miesiące z wyłączeniem systemu napowietrzenia wraz z dmuchawami. Na zamontowane urządzenia tj. system napowietrzania wraz z dmuchawami dla reaktora biologicznego i zbiornika osadów stabilizowanych tlenowo Zamawiający wymaga 60 miesięcy.

Natomiast części eksploatacyjne będą stanowić koszt Zamawiającego.

Powyzsza zmiana stanowi integralną część SWZ i powinna zostać uwzględniona w ofercie

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut