

GMINA MOGILNO  
ul. Narutowicza 1  
88-300 Mogilno



Mogilno, dnia 13.12.2023 r.

**WFE.271.17.1.2.2023.WFE**

Dotyczy postępowania pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka**”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 p.z.p.) o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

Informuje się, że do Zamawiającego wpłynęły kolejne zapytania o wyjaśnienie treści SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust 2 i ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępniła, bez ujawniania źródła zapytania, na swojej stronie internetowej [www.bip.mogilno.pl](http://www.bip.mogilno.pl) oraz na Platformie Zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/mogilno>

#### **Pytanie 1**

W dokumentacji projektowej dla części 1-3 przedstawione są studnie rewizyjne fi1200, jednak w przedmiarach dla tych części, są wyszczególnione studnie fi1000.

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji, prosimy o wyjaśnienie, który rozmiar studni jest właściwym do zastosowania.

#### **Odpowiedź:**

Należy zastosować studnie fi1200.

**BURMISTRZ**

*Leszek Duszyński*

Kierownik Zamawiającego