

Oświadczenie projektanta

Zgodnie z art. 71 ust. 2a ustawy prawo budowlane, ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych załącza się w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego.

Istniejący budynek oświaty jest budynkiem Szkoły Podstawowej zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi jako ZLII. Jest to budynek niski, poniżej 12m, dwukondygnacyjny. Klasa odporności pożarowej dla takiego budynku to „D”. Żłobek jako część budynku oświaty zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi jako ZLII. Jest to budynek niski. Klasa odporności pożarowej dla takiego budynku to również „D”. Warunki bezpieczeństwa pożarowego nie zmieniają się dla przedmiotowego budynku, więc nie ma potrzeby przedkładania ekspertyzy rzeczoznawcy do spraw przeciwpożarowych.