



- Oznaczenia:
- (W1) Pion instalacji wodociągowej
 - (H1) Pion instalacji hydrantowej
 - Instalacja zimnej wody użytkowej
 - Instalacja ciepłej wody użytkowej
 - - - Instalacja cyrkulacji cwu
 - Instalacja hydrantowa
 - ◻ - Miejsce włączenia dalszej części instalacji

Generalny projektant projektu gotowego: <div>mp project modern structure design & consultancy ul. Balicka 134, 30-149 Kraków tel. +48 12 661 82 35 e-mail: biuro@mpproject.pl</div> sp. z o.o. <div>ALIOR BANK Oddz. Kraków ul. Kamelička 28 Nr. Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217 Region: 121271018 NIP: 676-242-38-09</div>		Projektant adaptacji:	
Nazwa inwestycji:		HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 30x40	
Inwestor:			
Adres inwestycji:			
Branża:		SANITARNA	
Faza:		PROJEKT BUDOWLANY	
Projektant adaptacji:			Data adaptacji:
Sprawdzający adaptacji:			
Autor projektu typowego:		mgr inż. Tomasz Mędrala upr. MAP/0259/POOS/06 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	Data projektu typowego: 01.2017
Weryfikator projektu typowego:		mgr inż. Anna Kandefer upr. PDK/0198/POOS/10 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	
Opracowanie projektu typowego:		mgr inż Izabela Tomczyk mgr inż Marcin Pietryga mgr inż Michał Trólka	
Nazwa rysunku:		INSTALACJA WODOCIĄGOWA I HYDRANTOWA RZUT 1 PIĘTRA	Skala: 1:100 Numer rysunku: SW-02

- UWAGI
1. Wszystkie przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia ogniowego należy zabezpieczyć obejmami ognioochronnymi
 2. Należy wykonać niezbędne wykucia i przewiertu potrzebne do przeprowadzenia instalacji.
 3. Podparcie przewodów wewnątrz budynku należy wykonać za pomocą uchwytów i zawiesi systemowych producenta rur wodociągowych
 4. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i rzutami instalacji.