

Bełchatów, dnia 17.10.2022 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

WI.272.3.2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zadania pod nazwą:
**PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZENIA AULI Z TERMOMODERNIZACJĄ STROPODACHU
W ZSP NR 1 W BEŁCHATOWIE realizowane w ramach zadania inwestycyjnego p.n.:**
**„PRZEBUDOWA AULI W ZSP NR 1 W BEŁCHATOWIE W CELU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ WRAZ Z UTWORZENIEM MIEJSCA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - OS ”-II
postępowanie.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.-Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1710) Informujemy o wpłynięciu zapytań do postępowania jw.

Pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 14.10.2022 r.:

1. Prosimy o potwierdzenie, że nie ma przeciwwskazań w zakresie montażu oświetlenia scenicznego, które łącznie waży min. 300 kg. Prosimy o doprecyzowanie sposobu montażu tego oświetlenia, gdyż w projekcie branży budowlanej (architektury) projektuje się nad sceną i w całej auli wykonanie systemowego akustycznego sufitu podwieszanego. Brak również w tym projekcie budowlanym (architektury) dostawy i montażu podkonstrukcji do mocowania osprzętu wciągarek kratownicy z oświetleniem scenicznym, o którym mowa w dziale 1.12 projektu branży elektrycznej.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zadane pytania:

Ad.1

Nie ma przeciwwskazań w zakresie montażu oświetlenia scenicznego o wskazanej wadze. W zakresie montażu sztankiety oświetlenia scenicznego do konstrukcji stalowej nad sceną, należy zamontować za pośrednictwem wsporników niewymagających wiercenia w konstrukcji stalowej dźwigara z wykorzystaniem elementów złączy co najmniej klasy 8. Wskazuje się, aby montaż ten był zgodny z zastosowanym elementem wybranego producenta oświetlenia scenicznego.

STAROSTA

Dorota Pędziwiatr