



ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bielsko - Biała dn. 22.12.2023r.

ZSCKR.343- 110/ ~~879~~ /2023.AW

dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami (art. 275 pkt 2) pzp na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sali szkoleniowo – konferencyjnej w ramach realizowanego przedsięwzięcia „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku – Białej w dziedzinie ogrodnictwa (znak sprawy: 16/RB/2023)

Uprzejmie informujemy, iż wpłynęły zapytania do SWZ na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 1

W nawiązaniu do pisma znak ZSCKR.343-106/872/2023.AW z dnia 20.12.2023 odpowiedź na pytanie 1 po przeprowadzonej wizji lokalnej zapisów PFU część opisowa pkt. 1.1 poziomu posadowienia budynku należy dostosować do poziomu istniejącej drogi.

Prosimy o możliwość ewentualnego posadowienia budynku bezpośrednio na poziomie terenu istniejącego z uwzględnieniem podniesienia budynku o ok. 30 cm przy zachowaniu istniejącego skarpowania. Pozwoli to znacząco obniżyć koszt inwestycji dający wymierny efekt oszczędności przy zachowaniu układu funkcjonalno użytkowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca zgodnie z zapisami SWZ nie może posadzić budynku u podstawy skarpy - takiego zapisu nie ma. Zamawiający w wymaganiach PFU opisał sposób komunikacji pomiędzy częścią projektową a istniejącą (PFU PKT 1.1 " Poziom posadowienia budynku należy dostosować do poziomu istn. drogi dojazdowej") Dodatkowo informujemy, że posadowienie budynku należy wypracować na etapie koncepcji projektowej mając na uwadze m.in. warunki geotechniczne, uzbrojenie terenu, komunikacje istn. Obniżenie budynku względem poziomu parkingu jest technicznie poprawne i może zostać zaakceptowane jeżeli pozostałe elementy zostaną dostosowane tj.: komunikacja, schody, pochylnie itd. Mając na uwadze stan istniejący i potrzeby szkoły takie obniżenie może wynosić do maksymalnie 150 cm od poziomu parkingu przy wjeździe.

ZAPYTANIE NR 2

Firma (...) zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sali szkoleniowo – konferencyjnej w ramach realizowanego przedsięwzięcia „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku – Białej w dziedzinie ogrodnictwa, znak sprawy: 16/RB/2023 do 5.01.2024r.

Prośbę tę uzasadniamy trwającymi remanentami u naszych dostawców materiałów oraz przerwą świąteczną przez co mamy utrudniony kontakt i dostęp do aktualnych cen towarów.

Kierując się chęcią przygotowania rzetelnej oferty postanowiliśmy się zwrócić z powyższą prośbą.

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie oraz w związku z odpowiedzią na zapytanie nr 1 Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz w zakresie terminu związania ofertą, wyznaczając nowe terminy:

termin składania ofert na dzień: 05.01.2024 r. godz. 12:00

termin otwarcia ofert na dzień: 05.01.2024r. godz. 12:30.

termin związania ofertą na dzień: 02.02.2024r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Stanisława Szumca w Białym-Białej
mgr Stanisław Pięta