

Tarnobrzeg 2016-12-29

STAROSTA TARNOBRZESKI
ul.1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
tel.15 822-15-95 (94) wew.317
fax 15 822-39-22

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 2016-12-29
dotyczącej usytuowania sieci uzbrojenia terenu
znak sprawy GGII.6630.117.2016

Uzgodnienie : Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej

Lokalizacja obiektu : Wrzawy, Pączek Gorzycki, Gmina: GORZYCE

Oznaczenie arkusza mapy : 7.140.28.23, -7.139.28.03, -28.08, -28.13, -28.18

Wnioskodawca : Firma Usługowo-Handlowa "KRESKA" Krzysztof Buczyński
39-400 TARNOBRZEG
Wyspiańskiego 15/82

Nr Zlecenia : GGII.6630.117.2016 z dnia 2016-11-02

Inwestor : Gmina Gorzyce
39-432 GORZYCE
Sandomierska 75

Przewodniczący narady: Mirosława Olbrycht-Grębowiec

Uczestnicy Narady:

1. Andrzej Żuraw- PSG w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy Sandomierz/podpis nieczytelny/
2. Piotr Bogacz- PGE Dystrybucja S.A./email/
3. Piotr Basztura -PZMiUW w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu/podpis nieczytelny/
4. Krzysztof Bartoszek - z up. Wójta Gminy Gorzyce /podpis nieczytelny/
5. Janusz Kawa -Orange Polska /email/

Stanowiska uczestników narady

Usytuowanie projektowanej sieci uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie z następującymi uwagami:

Ad1. Prace ziemne w zbliżeniu do gazociągów wykonywać ręcznie i pod nadzorem przedstawiciela RDG Tarnobrzeg. Wszystkie skrzyżowania z gazociągami muszą być odebrane przez pracownika RDG Tarnobrzeg. Na powyższą okoliczność należy spisać protokół, ewentualnie wpis w dzienniku budowy- wpisał Andrzej Żuraw.

Ad2. Prace ziemne w rejonie istniejących urządzeń elektroenergetycznych wykonać ręcznie, pod nadzorem PE Tarnobrzeg. Zachować min. odległość 1m projektowanej kanalizacji od najbliższego podziemnego elementu ustojowania słupa linii napowietrznej. Zbliżenia oraz skrzyżowania przed zasypaniem zgłosić do odbioru w siedzibie PE Tarnobrzeg. - wpisał Piotr Bogacz /email/

Ad3. Uzgodnić przekroczenie rzeki Sanny i rowów melioracyjnych z PZMiUW Oddział Tarnobrzeg - wpisał Piotr Basztura

Ad5. Prace ziemne w rejonie kolizji z siecią TP wykonać pod nadzorem. Prace odebrać protokołem, przed zasypaniem -wpisał Janusz Kawa /email/

Informacja : W naradzie nie brali udziału prawidłowo zawiadomieni przedstawiciele : Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzieskiego z/s w Nowej Dębie i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach.

Uwagi ogólne:

1. Sieci uzbrojenia terenu podlegają wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
2. W rejonie istniejących punktów osnowy geodezyjnej wykopy prowadzić ręcznie. W przypadku ich naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia inwestor zleci na własny koszt ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
3. Na siedem dni wcześniej przed rozpoczęciem prac wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonania robót wszystkich użytkowników urządzeń nadziemnych, naziemnych i podziemnych na odnośnym terenie.

Przewodniczący narady
Z up. Starosty
mgr inż. Mirosława Olbrycht-Grębowiec
Główny Specjalista
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami