


Profil podłużny kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
w m. Wrzawy oraz Pączek Gorzyckiej,
Skala 1:1000/100

SR1 - SR2



W miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą techniczną
podziemną, roboty wykonankę ręcznie pod nadzorem dyspozytorów poszczególnych sieci.
Wszystkie nurcujące gazowe w miejscu skrzyżowań z projektowaną kanalizacją sanitarną podczas
wykonywania robót sanitarnych oczyścić i ponownie zaizolować izolacją PE pod nadzorem
przedstawiciela ZG Tarnobrzeg.

LEGENDA:

- DG - drogi Gminne
- DP - drogi Powiatowe
- DW - drogi Wojewódzkie

Trójniki oraz mufy redukcyjne w wykonaniu PE zgrzewane elektrooporowo.

SPECYFIKĘ UZBROJENIA PODZIEMNEGO ZWERYFIKOWAĆ Z MAPĄ SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWĄ UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE
KOLIZJE INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ Z NOWOPROJEKTOWANĄ KANALIZACJĄ CIŚNIENIOWĄ PODCZAS WYKOPÓW NALEŻY
UWAŻAĆ GDY MOGĄ SIĘ POJAWIĆ INSTALACJE PODZIEMNE WIEZIENIOTWÓRZOWE, ROBOTY ZIEMNIANE WYKONYWAĆ RĘCZNIE I
POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELI DYSPOZENTÓW SIECI PODZIEMNYCH.

RZĘDZENIE KOŃCÓW POSADOWIENIA RUROCIĄGI DOSTOSOWAĆ DO FAKTYCZNYCH RZĘDNYCH RUROCIĄGÓW ISTNIEJĄCYCH
NA PROJEKTOWANYM TERENIE WYSTĘPIUJE WYSOKI POZIOM WÓD GRUNTOWYCH.
POMPOWNIENIE WYPOSAŻYC W SYSTEM DOCIĄGAJĄCY ZABEZPIECZAJĄCY PRZED JEJ EWENTUALNYM WYPŁYWEM.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYŃSKI			39-400 Tarnobrzeg, ul. Mieniaszki 29 mok.k@interia.pl tel. 692 963 726
Investor:	GMINA GORZYCE ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce		
Temat:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Wrzawy oraz ul. Pączek Gorzyckiej w m. Gorzyce, gm. Gorzyce, pow. tarnobrzeżski		Nr rys. 2.2
Rysunek:	Profil podłużny kanalizacji ciśnieniowej SR1-SR2		Skala: 1:1000/100
Imię i Nazwisko:		Uprawnienia:	Data:
Projektant:		142/Tbg/98	09.2016
Opracował:		-	09.2016
Opracowała:		-	09.2016
Sprawdził:		POK0175/PWOS/G5	09.2016