

PZDW-RDW-VIIIm-5154/12/17

Rzeszów, 11.04.2017r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.04.2017r. w sprawie zmiany decyzji znak: PZDW-RDW-VIIIm-5454/44/16 z dnia 29.12.2016r. na lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wrzawy oraz ul. Pączek Gorzycki w miejscowości Gorzyce z przekroczeniem drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol-Kosin-Antoniów-Gorzyce w miejscowości Wrzawy (3 szt.) w km 24+867, 25+303, 26+042 w miejscowości Gorzyce (2 szt.) w km 26+802, 27+002 oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej w km 25+230÷25+312 strona prawa w miejscowości Wrzawy, złożonego przez Pełnomocnika: Krzysztofa Buczyńskiego, działającego w imieniu i na rzecz Inwestora:

**Gmina Gorzyce  
ul. Sandomierska 75  
39-432 Gorzyce**

działając z upoważnienia Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

zmieniam, za zgodą stron wydaną decyzję znak: PZDW-RDW-VIIIm-5154/44/16 z dnia 29.12.2016r. w sprawie lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wrzawy oraz ul. Pączek Gorzycki w miejscowości Gorzyce z przekroczeniem drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol-Kosin-Antoniów-Gorzyce w miejscowości Wrzawy (3 szt.) w km 24+867, 25+303, 26+042 w miejscowości Gorzyce (2 szt.) w km 26+802, 27+002 oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej w km 25+230÷25+312 strona prawa w miejscowości Wrzawy.

- Zakres zmian dotyczy zmiany parametrów technicznych projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w pasie drogi wojewódzkiej Nr 854 w miejscowości Wrzawy oraz ul. Pączek Gorzycki w miejscowości Gorzyce i tak:

**- Na stronie pierwszej decyzji od wiersza 33 do wiersza 43 skreśla się treść:**

„a) z przekroczeniami drogi wojewódzkiej Nr 854:

- **w km 24+867**
  - kanalizacji tłocznej PEHD 110 w rurze ochronnej DN 200, DZ 219,1 mm o długości L= 22,80 m (w pasie drogowym 18,90 m) , dodatkowo rura ochronna AROTA Ø 110 długości L=3,0 m na skrzyżowaniu z urządzeniami infrastruktury technicznej ziemnej zgodnie z dokumentacją,
- **w km 25+ 303**
  - kanalizacji tłocznej PEHD 110 w rurze ochronnej DN 200, DZ 219,1 mm o długości L = 12,20 m (w pasie drogowym 10,69 m) oraz w rurze przewodowej PEHD 110 długości 1,81 m w pasie drogowym, dodatkowo rura ochronna AROTA Ø 110 długości L=3,0 m na skrzyżowaniu z urządzeniami infrastruktury technicznej ziemnej zgodnie z dokumentacją (..)”

**i wpisuje w to miejsce treść następującą:**

„a) z przekroczeniami drogi wojewódzkiej Nr 854:

- **w km 24+867**

- kanalizacji tłocznej PEHD 125 w rurze ochronnej DN 200, DZ 219,1 mm o długości L= 22,80 m (w pasie drogowym 18,90 m) , dodatkowo rura ochronna AROTA Ø 110 długości L=3,0 m na skrzyżowaniu z urządzeniami infrastruktury technicznej ziemnej zgodnie z dokumentacją,

- **w km 25+ 303**

- kanalizacji tłocznej PEHD 125 w rurze ochronnej DN 200, DZ 219,1 mm o długości L = 12,20 m (w pasie drogowym 10,69 m) oraz w rurze przewodowej PEHD 125 długości 1,81 m w pasie drogowym, dodatkowo rura ochronna AROTA Ø 110 długości L=3,0 m na skrzyżowaniu z urządzeniami infrastruktury technicznej ziemnej zgodnie z dokumentacją (..)"

**- Na stronie drugiej decyzji od wiersza 4 do wiersza 6 skreśla się treść:**

(..) • **w km 26+802**

- kanalizacji tłocznej PEHD 63 w rurze ochronnej DN 150, DZ 168,3 mm o długości L= 17,10 m (w pasie drogowym 13,50 m), (..)"

**i wpisuje w to miejsce treść następującą:**

(..) • **w km 26+802**

- kanalizacji tłocznej PEHD 50 w rurze ochronnej DN 150, DZ 168,3 mm o długości L= 17,10 m (w pasie drogowym 13,50 m), (..)"

**- Na stronie drugiej decyzji od wiersza 13 do wiersza 18 skreśla się treść:**

„b) wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 854:

- **w km 25+230 – 25+312**

- kanalizacji tłocznej PEHD 110 w rurze ochronnej DZ 180 o długości L= 83,50m w pasie drogowym, dodatkowo rury ochronne AROTA Ø 110 długości L=3,0 m - 3 szt. na skrzyżowaniu z urządzeniami infrastruktury technicznej ziemnej zgodnie z dokumentacją."

**i wpisuje w to miejsce treść następującą:**

„b) wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 854:

- **w km 25+230 – 25+312**

- kanalizacji tłocznej PEHD 125 w rurze ochronnej PEHD 200, DZ 200 mm o długości L= 9,00 m w pasie drogowym oraz kanalizacji tłocznej PEHD 50 w rurze ochronnej PEHD 125, DZ 125 mm o długości L=74,50m w pasie drogowym, dodatkowo rury ochronne AROTA Ø 110 długości L=3,0 m - 3 szt. na skrzyżowaniu z urządzeniami infrastruktury technicznej ziemnej zgodnie z dokumentacją."

## **UZASADNIENIE**

W dniu 05.04.2017r. Pełnomocnik – Krzysztof Buczyński, działający w imieniu i na rzecz Inwestora: Gmina Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce, zwrócił się pismem z dnia 04.04.2017r. o zmianę decyzji znak: PZDW-RDW-VIIIm-5154/44/16 z dnia 29.12.2016r. na lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wrzawy oraz ul. Pączek Gorzycki w miejscowości Gorzyce, z przekroczeniem drogi wojewódzkiej Nr 854 Annapol-Kosin-Antoniów-Gorzyce w miejscowości Wrzawy (3 szt.) w km 24+867, 25+303, 26+042 w miejscowości Gorzyce (2 szt.) w km 26+802, 27+002 oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej w km 25+230÷25+312 strona prawa w miejscowości Wrzawy, spowodowaną względami technicznymi.

Niniejsza decyzja uwzględnia w całości wniosek strony.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

**Zastępca Dyrektora  
ds. Zarządzania Siecią**  
*mgr inż. Kazimierz Surmacz*

Otrzymują za potwierdzeniem zwrotnym:

1. Inwestor: Gmina Gorzyce ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce.  
Pełnomocnik: Krzysztof Buczyński
- ② adres do korespondencji:  
Pracownia Projektowa F.H.U. "KRESKA"  
39-400 Tarnobrzeg, ul. Moniuszki 20,
3. A/a.

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2016r. poz.1827) załącznik do Ustawy cz. III ust. 44. pkt 9.

Sprawę prowadzi: Mariusz Serafin, tel. 15 842 14 34.

