

**Miejski Zarząd Dróg**  
ul. Ludwika Zamenhofa 2b  
63-400 Ostrów Wielkopolski  
tel.: 62 735 26 64, 62 735 25 76  
e-mail: biuro@mzd.osw.pl  
www.mzd.osw.pl  
NIP: 622 24 82 391  
Regon: 251 528 677

**WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ  
W POSTĘPOWANIU**

**znak sprawy: MZD.263.15.2024.I3**

**ZAPYTANIA DO SWZ**

Dotyczy postępowania pn.: „**Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Irysowej z odcinkiem ulicy Konwaliowej w Ostrowie Wielkopolskim**”.

Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami) informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi.

**Pytanie 1**

Proszę o zweryfikowanie rozbieżności rzędnych studni między PZT, profilem i zestawieniem w projekcie technicznym.

**Odpowiedź**

Prawidłowe rzędne studni zawarte są na rys. 1 „Plan sieci kan. deszcz” oraz w zestawieniu parametrów robót w Projekcie Technicznym. Do tych rzędnych dostosowane będą rzędne na rysunkach profili podłużnych przed przystąpieniem do robót. Roboty należy wycenić zgodnie z załączonym kosztorysem.

**Pytanie 2**

Czy w ramach zadania należy wykonać trójnik na kanale z rur PP fi 500?

Proszę o potwierdzenie, że włazy muszą być wbudowane w płytę betonową zbrojoną podwójną siatką ze stali zbrojeniowej z betonu klasy min. C35/45 dostosowaną wytrzymałością do natężenia ruchu drogowego i klasy włazu.

**Odpowiedź**

W ramach zadania nie jest przewidziane wykonanie trójnika na rurze PP fi 500.

W ramach zadania należy wykonać włazy jak w powyższym zapytaniu.

**DYREKTOR  
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG  
w Ostrowie Wielkopolskim**

**Marcin Wieruchowski**