



Zn.spr.: SA.270.10.2022

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „**Budowa parkingu wraz z oświetleniem przy biurowcu Nadleśnictwa**”

Wyjaśnienie treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. Jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż dnia 11.10.2022 r. wpłynęło **zapytanie następującej treści:**

1. Czy Zamawiający dopuszcza wybudowanie szafki lub złącza, w której znajdzie się aparatura sterująca oświetleniem zewnętrznym, na zewnątrz, tj. poza budynkiem?
2. Prosimy o doprecyzowanie, z którego miejsca ma zostać zasilone projektowane oświetlenie zewnętrzne, prosimy o przekazanie projektu lub schematu, który wskaże odpowiedni zakres, tzn. długość trasową i kablową przewodów instalacji wewnątrz budynku.
3. Czy elementem przedmiotu zamówienia jest wybudowanie kompletnej instalacji monitoringu wizyjnego CCTV, opartego na kamerach, okablowaniu, rejestratorze itp.? Jeżeli TAK, to prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej i uzupełnienie przedmiarów o ten zakres robót.
4. Udostępniona dokumentacja w opisie projektu technicznego części elektrycznej, zakłada: "Okablowanie dla monitoringu zewnętrznego wykonać przewodem ziemnym CCTV PE 75-0.59/3.7+2x0.50 w rurze osłonowej" Czy okablowanie dla monitoringu CCTV jest elementem przedmiotu zamówienia? Jeżeli TAK, prosimy o wskazanie i udostępnienie przebiegu/trasy kablowej i rur osłonowych w/w zakresu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1 Zamawiający wymaga wybudowania szafki lub złącza, w której znajdzie się aparatura sterująca oświetleniem zewnętrznym wewnątrz budynku w portierni przy wejściu głównym.

Ad. 2 Miejsce zasilania, to rozdzielnia główna wewnątrz budynku przy głównym wejściu do budynku

Ad. 3 Wybudowanie kompletnej instalacji monitoringu wizyjnego CCTV, opartego na kamerach, okablowaniu, rejestratorze nie jest elementem przedmiotu zamówienia.

Ad. 4 Okablowanie dla monitoringu CCTV jest elementem przedmiotu zamówienia. Trasa kabla oznaczona została kolorem pomarańczowym na mapie - doprowadzenie do bram - instalacja do wideodomofonu ("monitoring") przy bramach i sterowanie bram. Ułożenie kabla w rurze

osłonowej w zakresie opracowania wskazane w Przedmiarze - poz. 60 - kabel, poz. 55 - rury osłonowe.

Bogumił Sobotka
Nadleśniczy Nadleśnictwa Susz