



OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy:00292/24

Nr dokumentu:0018/24/DZ

Wasz Znak:

Data: 28.02.2024r

Dotyczy: postępowania przetargowego na *Zabudowę odgazowywacza próżniowego w obiegu technologicznym ZC-1*. Nr postępowania DZ/2/12/2024

Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią do postępowania jw.

1. Czy zgodnie z punktem 7.2) b) Warunków Zamówienia wyciąg z banku ukazujący wysokość posiadanych środków na rachunku firmowym oferenta jest wystarczającą informacją dla Zamawiającego o posiadanych środkach ?
2. Na stronie 5 warunków zamówienia na zdjęciu podpisanym „regulator ciśnienia statycznego” pokazano widok panelu HMI z wizualizacją pracy istniejącego odgazowywacza. Zgodnie z materiałami dołączonymi do przetargu w nowej instalacji przewidziany jest tylko jeden panel HMI (w szafie oznaczonej jako RT). W związku z powyższym mamy następujące pytanie:
 - a) Czy Zamawiający wymaga wizualizacji pracy odgazowywacza na nastawni ?
 - b) Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie panelu HMI zamiast tego pokazanego na zdjęciu ?

Ad.1. Zgodnie z WZ pkt. 7. 2),b) wymagane jest :

"przedstawienie informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek o posiadanych środkach lub zdolności kredytowej w wysokości min. 500.000,00 zł." Tak więc wyciąg bankowy z wymaganą wysokością posiadanych środków na rachunku Zamawiający uzna za wystarczającą informację w tym zakresie.

Ad.2 :

2a) Zamawiający wymaga, aby praca odgazowywacza była zwizualizowana na nastawni.

VERTE

Kopia:



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach
NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 93.917.000 PLN

2b) Zamawiający dopuszcza, aby na nastawni zastosować inny panel HMI niż ten pokazany na zdjęciu pod następującymi warunkami:

- dedykowany do układu automatyki zabudowanego w szafie RT
- wielkość ekranu nie mniejsza niż 15"
- zasilanie z napięcia 24V
- w celu ujednoczenia obsługi oba panele instalacji odgazowycza (na nastawni i w szafie RT) powinny być jednakowego typu.

Sprawę prowadzi Marek Naworski tel. 32 335 01 08

Renata Uramowska-SłuszniaK tel. 32 335 01 04

Kopia:



KRS 000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach
NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 93.917.000 PLN