

Pleszew, dnia 03 września 2024 r.

Zamawiający:

Miasto i Gmina Pleszew Rynek 1,
63-300 Pleszew

Numer sprawy: OK.042.1.2024

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew”.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniu 12.08.2024 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zamieszcza w załączeniu treść złożonego zapytania oraz wyjaśnienia treści SWZ.

Pytanie nr 1:

Z uwagi na wprowadzoną przez Bank Gospodarstwa Krajowego modyfikację regulaminu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta - Rozświetlamy Polskę z dnia 5 sierpnia 2024 r., zwracam się z prośbą o zmianę zapisu przeniesionego do SWZ z już nieaktualnej wersji Regulaminu § 8, pkt 5 - cyt.: „Wnioskodawca w ogłoszeniu Postępowania zakupowego zastrzega obowiązek użycia przez wykonawcę Nowych opraw wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej.” na obowiązujący tj. cyt.: „Wnioskodawca w ogłoszeniu Postępowania zakupowego zastrzega obowiązek użycia przez wykonawcę Nowych opraw wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej lub Nowych opraw dopuszczonych do użycia na terenie Unii Europejskiej.”. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie BGK:

https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Fundusze_i_programy/Polski_Lad/Edycja_dziewiąta/Regulamin_Edycja_9_05082024.pdf

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu zgodnie z nowym regulaminem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta - Rozświetlamy Polskę z dnia 5 sierpnia 2024 r.: Zamawiający wymaga nowych opraw LED dopuszczonych do użycia na terenie Unii Europejskiej. Zamawiający skreśla wymaganie określone w załącznikach do SWZ Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych „... i muszą być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej” oraz zmienia w załącznikach do SWZ Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych:

było:

Urządzenie automatyki sterującej dostarczone w komplecie z oprawą LED musi:

„być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej potwierdzone trwałym i czytelnym nadrukiem kraju produkcji na obudowie urządzenia (nie dopuszcza się etykiet i naklejek na zewnątrz obudowy)”

jest:

„Urządzenie automatyki sterującej dostarczone w komplecie z oprawą LED musi:

być dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej potwierdzone trwałym i czytelnym nadrukiem kraju produkcji na obudowie urządzenia (nie dopuszcza się etykiet i naklejek na zewnątrz obudowy)”

Pytanie nr 2:

Proszę o informację czy Zamawiający posiada obecnie inteligentny system zarządzania oświetleniem? Jeżeli tak to czy wymagane jest, aby oferowane oprawy po podłączeniu do zasilania automatycznie implementowały (logowały) się w trybie online z istniejącym systemie zarządzania oświetleniem?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający posiada dwa systemy sterowania oświetleniem:

- 1) Exedra,
- 2) Interact.

Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy opraw oświetleniowych współpracujących z innym oprogramowaniem niż te wymienione powyżej, pod warunkiem zachowania poniższych funkcjonalności:

- sterowania systemem oświetlenia przez m. in. dokonywanie redukcji zużycia energii elektrycznej dla poszczególnej oprawy,
- dostęp online do opraw min. raz na dobę,
- okresowe raportowanie przez system (posiadany przez Zamawiającego lub dostarczony przez Wykonawcę) m. in. czasu wyłączenia i włączenia zasilania dla każdej oprawy osobno w każdej dobie z dokładnością do 1 min.,
- raportowanie o zużyciu energii elektrycznej narastająco oraz dla każdej nocy i dla każdej pełnej godziny.

Pozostałe wymagania określono w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Pytanie nr 3:

Z uwagi, że Zamawiający obecnie posiada oprawy LED z gniazdami Zhaga zlokalizowanymi od góry oprawy, proszę o dopuszczenie tego typu rozwiązania w ramach obecnie toczącego się postępowania. Wykonawca nie znajduje uzasadnienia do narzucenia stosowania wyłącznie opraw ulicznych z gniazdami Zhaga od dołu oprawy.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Obecnie posiadane oprawy LED z gniazdami Zhaga nie są objęte przedmiotem zamówienia.

Wymogi określone przez Zamawiającego związane są ze zwiększeniem żywotności urządzeń automatyki sterującej po okresie gwarancji, m.in. uniknięcie bezpośredniego wystawienia urządzeń na działanie promieni UV (szczególnie silnego nasłonecznienia), które w drastycznym tempie przyspiesza starzenie się urządzeń w przypadku montażu od góry oprawy.

Wobec powyższego zamawiający wybrał rozwiązanie polegające na montażu od dołu oprawy drogowej oraz podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ oraz załącznikach do niej.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza

Andrzej Jędruszek