

Gliwice, dnia 17.06.2024 r.

PWIK/W/2024/...3435.../DT/W/2024/1421
DT/1540/2024/6823

EKO-WILMAR SP. Z O.O.
ul. Gagarina 3/15,
44-121 Gliwice

Dotyczy: wykonania wywiadu branżowego i uzgodnienia projektowanej inwestycji pn. „Budowa osiedlowej sieci ciepłej w/p wraz z przyłączami budynków przy ul. Szafirowej 10 i Koralowej 4 w Gliwicach”, pod względem kolizji z miejską siecią kanalizacji deszczowej.

(Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.)

W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 23.05.2024 r. oraz przedłożonej w dniu 03.06.2024 r. mapy zamiennej, w sprawie jw. tut. Spółka informuje, że:

1. Zgodnie zasobami geodezyjnymi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach na dz. nr 280, 282, 283, 1229/3, obręb Stare Gliwice widnieją przewody kanalizacji deszczowej oznaczone symbolem kdD. Przewody te naniesiono na załączniku mapowym orientacyjnie według rozeznania własnego. Przebieg istniejącego uzbrojenia powinien zostać zaktualizowany przez uprawnionego geodetę w oparciu o stany faktyczne i naniesiony na zasoby geodezyjne i kartograficzne Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
2. Główne kolektory kanalizacji deszczowej stanowiące odwodnienie układów drogowych znajdują się na majątku Gminy Gliwice, natomiast skrzyżowania z przyłączami kanalizacji deszczowej lub wewnętrzną kanalizacją deszczową i wejścia w teren należy uzgadniać z indywidualnymi właścicielami.
3. W rejonie inwestycji nie można wykluczyć istnienia innych niezainwentaryzowanych przewodów kanalizacji deszczowej. W trakcie robót budowlanych należy zwrócić na nie szczególną uwagę. W przypadku ich uszkodzenia Inwestor (Wykonawca robót) zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
4. Należy stosować zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gliwice dla przedmiotowego terenu.
5. Należy uzyskać zgodę właścicieli gruntu na wejście w teren dla potrzeb wykonania przedmiotowej inwestycji.
6. W pasie drogowym własności Gminy Gliwice należy uzyskać zgodę administratora drogi, na lokalizację infrastruktury w pasie drogowym, tj. Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31.
7. Przebieg sieci ciepłej wraz z przyłączami należy nanieść na zasoby geodezyjne miasta.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 213 780 500,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854 Strona 1 z 2

8. Za prawidłowość przyjętych rozwiązań projektowych odpowiada projektant zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.).
9. W części dotyczącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej odpowiedź zostanie udzielona przez tut. Spółkę odrębną korespondencją.

Trasę projektowanej inwestycji zgodnie z załącznikiem mapowym do wniosku uzgadniamy bez uwag ze względu na brak kolizji z istniejącą miejską siecią kanalizacji deszczowej.

Aktualizacja i uzgodnienie ww. inwestycji ważne są na okres dwóch lat licząc od daty nin. pisma.

Z poważaniem


KIEROWNIK
DZIAŁU ROZWOJU SIECI
WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNYCH
Weronika Przybycin

Bocha Sprawę prowadzi: Katarzyna Socha, tel.: +48 (32) 428 45 78.

Załączniki:

1. Mapa – 1 szt.
2. Mapa poglądowa

Kopia:

DT aa + mapa + mapa poglądowa

Szafirowa

wice

Koralowa

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o.
Dział Rozwoju Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnych
44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47
tel. 32 428 45 78

DT/1540/2024/6823
2 dnia 17.06.2024r.

skala 1:500

LEGENDA:

Proj. sieć ciepłownicza

Budowa osiedlowej sieci ciepłej w/p
do budynków wielorodzinnych przy
ul. Szafirowej 10 i Koralowej 4 w Gliwicach.

