

Gmina Przeworsk
ul. Bernardyńska 1a
37-200 Przeworsk

Przeworsk, 16.03.2023 r.

Znak sprawy: ROIX.271.2.2023

Do wszystkich Wykonawców

/ODPOWIEDŹ NA PYTANIE/

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wymiana nawierzchni podłóg ciągów pieszych i schodów w budynku SP w Grzędze w ramach przedsięwzięcia grantowego pn.: „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez gminę Przeworsk”

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 art. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), **Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z udzieloną odpowiedzią**

Pytanie:

Ponieważ wykładzina podłogowa będzie stosowana na korytarzu o większej intensywności użytkowania proponuję zwiększenie minimalnej warstwy użytkowej oraz poprawę parametru antypoślizgowości do R9/R10 (bezpieczeństwo i łatwość utrzymania w czystości). W związku z powyższym zwracam się z pytaniem: 1. Jakie parametry minimalne powinna spełniać wykładzina podłogowa?

Odpowiedź:

Antypoślizgowość klasa min. R9. Grubość całkowita min. 3,25mm. Pozostałe parametry zgodnie z STWiOR

ZASTĘPCA WÓJTA

Teresa Wielgos