

ZAŁĄCZNIK NR 1: ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - WENTYLACJA

Lp.	Oznaczenie pom. na rzucie	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	krotność wymian	ilość osób	ilość powietrza /osobę	strumień powietrza wg ilości osób	strumień powietrza wg krotności wymian	NAWIEW	WYWIEW	UWAGI
			[m ²]	[m]	[m ³]	[1/h]	[szt.]	[m ³ /h]	[m ³ /h]	[m ³ /h]	[m ³ /h]	[m ³ /h]	[-]
1.	-1.7	REST ROOM	51,0	2,55	130,1	2,0	19	20	380	270	380	380	
2.	-1.20A	POM GOSP.	24,0	2,15	51,6	4,0		20		210	210	210	
3.	-1.20	SZATNIE	66,0	2,15	141,9	4,0		20		580	580	580	
4.	-1.21	SALA	44,0	2,15	94,6		19	20	380		380	380	
5.	-1.22	MAGAZYN	31,0	2,15	66,7	4,0		20		270	270	270	
6.	0.1	SALA	33,0	3,00	99,0	2,0	17	20	340	198	340	340	
7.	0.2	SALA	33,0	3,00	99,0	2,0	17	20	340	198	340	340	
8.	0.3	SALA	33,0	3,00	99,0	2,0	17	20	340	198	340	340	
9.	1.1	SALA	33,0	3,00	99,0	2,0	17	20	340	198	340	340	
10.	1.2	SALA	33,0	3,00	99,0	2,0	17	20	340	198	340	340	
11.	1.3	SALA	33,0	3,00	99,0	2,0	17	20	340	198	340	340	
12.	1.4	SALA	29,0	3,00	87,0	2,0	17	20	340	174	340	340	
13.	1.5	SALA	17,0	3,00	51,0	2,0	6	20	120	102	120	120	
14.	1.6	SALA	11,0	3,00	33,0	2,0	4	20	80	66	80	80	
15.	1.7	SALA	11,0	3,00	33,0	2,0	4	20	80	66	80	80	
Total:											4480	4480	