

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup i montaż pompy ciepła z modernizacją węzła cieplnego w świetlicy wiejskiej w Grucznie – II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Świecie
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351067
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Wojska Polskiego 124
- 1.4.2.) Miejscowość: Świecie
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 86-100
- 1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@swiecie.eu
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swiecie.eu
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00028748
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2024-01-11

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00010372
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2024-01-17 09:00

Po zmianie:
2024-01-23 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2024-01-17 09:15

Po zmianie:
2024-01-23 09:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2024-02-15

Po zmianie:

2024-02-21

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający dokonał zmiany w Załączniku Nr 2 do SWZ w dokumencie Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zamawiający dokonał zmiany na stronie 6 ww. Załącznika minimalnej temperatury zasilania pompy ciepła :

Było:

Minimalna temperatura zasilania pompy ciepła 65 st.C.

Jest:

Minimalna temperatura zasilania pompy ciepła 60 st.C.

Parametr 60 st.C określa minimalną temperaturę zasilania pompy ciepła. Zamawiający naniósł poprawki w tab. „Parametry pompy ciepła, które Zamawiający ustala jako referencyjne”. Zamawiający nie posiada kart technicznych urządzenia. Należy zastosować parametry ujęte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Zamawiający wyjaśnia również treść SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z powyższymi zmianami i ich zastosowania na etapie składania oferty, szacując koszt zamówienia.

Zamawiający wyznacza dodatkowy termin przeprowadzenia wizji lokalnej. Wizja lokalna odbędzie się 16 stycznia 2024 r od godz. 10.00 do 10.30 w miejscu realizacji inwestycji w budynku Świetlicy Wiejskiej w Grucznie.