



UZIOM PRĘTOWY 3/4"
Rwyp<5,00m

PWP (NAD ZK)
ZK ISTN.

(N)HXH-J FE 180/E90 5x2,5mm²

LEGENDA:
"PWP" PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU MONTOWANY
W WYDZIELONEJ OBUDOWIE NA ZEWNĄTRZ NAD
ZŁĄCZEM KABLOWYM

WEWNĘTRZNĄ LINIĘ ZASILAJĄCĄ WYCOFAĆ ZE ZŁĄCZA
KABLOWEGO I WPROWADZIĆ DO PRZECIWOPOŻAROWEGO
WYŁĄCZNIKA PRĄDU "PWP" ZABUDOWANEGO NAD ZŁĄCZEM.
Z WYŁĄCZNIKA "PWP" DO PRZYCISKU WYZWAŁAJĄCEGO
"PWP" POPROWADZIĆ PRZEWÓD (N)HXH-J FE 180/E90
5x2,5mm² W SPOSÓB PODTYNKOWY.

		Autorska Agencja Projektowa ul. Dembińskiego 14, 64-100 Leszno +48 601 863 806 autorska@post.pl	
Przedsiębiorstwo remontowe wybranych kamienic będących w administracji MZBK w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. 223 poz. 1459), DO PRZEPROWADZENIA REMONTU. BUDYNEK PRZY UL. WĄSKA 4 W LESZNIE			
TYTUŁ PLANSZY	PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU		
INWESTOR	MIASTO LESZNO		
ADRES INWESTORA	ul. Karasia 15, 64-100 Leszno		
ADRES INWESTYCJI	ul. Wąska 4, 64-100 Leszno		
PROJEKTANT	mgr inż. Jerzy Woźniak upr. nr 877/86/Lo		
NR RYSUNKU		SKALA	
E01		1:50	
BRANŻA	STRONA		DATA
IE			12.2023