



GMINA SULECÍN

ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcín
tel. 95 755 36-01, fax 95 755 21-22
umig@sulecin.pl, www.sulecin.pl
NIP: 596-00-10-632, Regon: 210966697

konto: Bank PEKAO SA, I Oddział Sulęcín
72 1240 3624 1111 0000 3063 3195



Nasz znak: IZIG.271.8.2024

Data: 12 czerwca 2024 r.

Wyjaśnienia nr 1 i Zmiana nr 2

do Specyfikacji Warunków Zamówienia dla zadania:

Budowa mostu na rz. Postomii wraz z przebudową drogi gminnej 103348F (ul. Winna Góra w Sulęcínie)

I. W odpowiedzi na zapytania wyjaśniamy:

Pytanie nr 1

Proszę o potwierdzenie/wyjaśnienie zgodności przyjętych rozwiązań w PFU z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1518), stanowiącym podstawę w/w opracowania, w zakresie niedostatecznych szerokości chodników oraz niezachowania wymaganej szerokości skrajni drogowej.

Odpowiedź

Projekt techniczny należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1518). W razie braku możliwości spełnienia warunków technicznych należy wystąpić do właściwego ministra o zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Pytanie nr 2

W pkt. 2.3.3. PFU autor wskazuje: "Planowana inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie, znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach". Skoro inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie, znacząco oddziaływać na środowisko to dlaczego nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach? Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Inwestycja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwagi na budowę mostu na rz. Postomia.

Pytanie nr 3

Proszę o informację czy teren inwestycji jest objęty ochroną konserwatorską? W szczególności ochrona zwalniająca z konieczności stosowania się do przepisów techniczno-budowlanych.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że teren inwestycji jest objęty ochroną konserwatorską. Na wykonanie robót budowlanych należy uzyskać pozwolenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Pytanie nr 4

Czy na etapie PFU wykonane było rozpoznanie podłoża gruntowego, opracowania opinia geotechniczna? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź

Badania geologiczne zostają załączone do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dysponuje warunkami/uzgodnieniem operatora gazu dla usunięcia kolizji?

Odpowiedź

Warunki EWE Sp. z o.o. zostają załączone do niniejszych wyjaśnień.

II. Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

1. W Rozdziale XVI pkt 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia

Było:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **23.07.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jest:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. **do dnia 25.07.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W Rozdziale XVII pkt 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia

Było:

Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ załącznikami należy złożyć na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/sulecin> w terminie do dnia **24.06.2024 r.** do godziny **11:30**.

Jest:

Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ załącznikami należy złożyć na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/sulecin> w terminie do dnia **26.06.2024 r.** do godziny **11:30**.

3. W Rozdziale XVII pkt 6 Specyfikacji Warunków Zamówienia

Było:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.06.2024 r.** o godzinie **12:00**

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.06.2024 r.** o godzinie **12:00**

Dariusz Ejchart

Burmistrz Sulęcina

*podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym*

Załączniki (pliki):

1. Badania geologiczne.zip
2. Warunki EWE Rzepin.pdf
3. Zał. graf. warunki EWE.pdf