

UWAGA: Przewidziano oddymianie grawitacyjne oraz napowietrzanie klatek schodowych.
Dokładne uszczegółowienie systemu nastąpi w projekcie wykonawczym.



UWAGA:
- Linie dozorowe wykonać przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8
- Linie sygnałowe wykonać przewodem HDGs 2x1
- Linie przycisków oddymiania wykonać przewodem YnTKSY 3x2x0,8
- Linie do siłowników wykonać przewodem typu HDGs
- Linie sterownicze wykonać przewodem HTKSH PH90 3x2x0,8
- Linie sieciowe wykonać przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8

D+H Polska Sp. z o.o.
ul. Kacza 14
54-611 Wrocław
tel. 71 798 10 00
fax 71 798 10 01

Jakość - Pewność - Bezpieczeństwo

D+H

Data	04.2009		SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU, ODDYMIANIA
Projektował	mgr inż. Wiesław Feliś		ORAZ OGRZEWANIA WENTYLACYJNO-PYŁOSZY BUDOWLANY
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Feliś		BUDYNEK CENTRUM REHABILITACJI
			58-400 Kamienna Góra, ul. Kościuszki 1

Rysunek Numer:
SSP 150-Poddasze 1B
Skala: 1:1 w/w. 11.2.07